

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဒေါ်ကြူကြူ	၃၅/A	အောင်သပြေ (၂)	ကြီးပွားရေး	သဃ်န်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် အတွက် BDSအကျယ်(၆)ပေရှိပြီး မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ မြေပုံမြေရာဇဝင်အရ BDSအကျယ်မှာလည်း (၆)ပေရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပြု မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေနေရာလုံလောက်မှုမရှိပါသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မြေတွင် လုံလောက်သောမြေနေရာ ချန်လှပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၃.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားသော်လည်း မြေရှင်မှ ၁၆.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ပယ်ဖျက်ခွင့် တင်ပြလာ၍၁၇.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂	ဦးတင်ရွှေ	၃၉၂/ခ	အောင်ချမ်းသာ	ကြီးပွားရေး	သဃ်န်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သဖြင့်ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှု အားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၁၇.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း(ခ) ဒေါ်စောဝင်း	၅၂၀/ခ	သိင်္ဂီ	ဃ	မြောက် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှု အားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၁၈.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၄	ဦးတင်အောင်	၈၅	ဘရဏီ	၁၂	တောင် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	အဆိုပါအဆောက်အဦသည် မိသားစုတစ်ဦးတည်း ပိုင်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရေစုပ်စက်(၂)လုံးတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့် လျှောက်ထားရမည့်အစား (၁)ခန်းလျှင် ရေစုပ်စက် (၁)လုံးစီဖြင့် ရေစုပ်စက်(၁၇)လုံး တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့် ပြုမိန့်များ မှားယွင်းလျှောက်ထားခဲ့မိသောကြောင့် ခွင့်ပြုမိန့်(၁၇)ဖိုင်အား ပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုပါရန်မြေရှင်မှ လျှောက်ထား လာပါသဖြင့် ၁၃.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၅	ဦးနိုင်ဝင်း+၁	၆	၆၄	၃	ဗိုလ်တထောင်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၆	ဒေါ်ဟေမာကျော် +၁	၅၀	၉၄	ကန်တော် လေးတောင်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်း သုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၇	ဦးအောင်အောင်လွင် +၁	၁၁၁	၉၄	ကန်တော် လေးအရှေ့	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲ ပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၈	ဒေါ်ရီ+၁	၃၈၃	၁	ယမုံနာ-၂	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၀ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့်မိလ္လာ ကန်အားCapacityလုံလောက်အောင်တည်ဆောက် ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၅.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်၄.၁၀. ၂၀၁၉ရက် နေ့ တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော် လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၀.၁.၂၀၂၀ရက် နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၉	ဦးထွန်းသိန်း	၅	ပိတောက်ရွှေဝါ	တာမွေလေး	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS ၌ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မြေတွင် လုံလောက် သောမြေနေရာစီစဉ်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက် နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန် နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်း မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမ အကြိမ်၊ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်သော်လည်း လျှောက်ထားလာခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၀.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်ရွှေ	၄၅/က	အနော်မာ-၃	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၅	အဝီစိရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲထားပါသဖြင့် Ground Tank မှ တစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအားဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီ လျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း လျှောက်ထားလာခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၁၁.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၁	ဦးအောင်မြင့်	၂၇/က	ပွဲစားတန်းလမ်း	နတ်ချောင်း	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအဝီစိတွင်းသုံးစွဲပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	ဦးမောင်ဆန်း	၂၇၅	၁၀	ဇေယျာသီရိ	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၃	ဦးကျော်ကျော်မင်း	၂၁	ဒိုဘီလိုင်း(၃)	ကန်/ မြောက်	မင်္ဂလာတောင် ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP ရသ-၁၂	အစီစီရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရစည်ပင်ရေသုံးစွဲထားပါသဖြင့် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များအား ၁၄.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် လျှောက်ထားလာသောကြောင့် လွဲမှားစွာလျှောက်ထားသော EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၄	ဒေါ်ဟလီမာဘီဘီ	၄၅	၁၀၉	ရေတွင်းကုန်း	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP ရသ-၁	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆိုပါအဆောက်အဦ တွင် ရေစုပ်စက်မော်တာ(၂)လုံးသာ တပ်ဆင်ရမည့် အစား (၉)လုံးတပ်ဆင်ထားသည် ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိ ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရေစုပ် စက်မော်တာ(၉)လုံး တပ်ဆင်ထားသည့် အတွက်(၁)ခန်းလျှင်ရေစုပ်စက် မော်တာ (၁)လုံးနှုန်းဖြင့်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရ မည့်အစား တစ်တိုက်လုံးအတွက်ရေစုပ်စက် မော်တာ(၂)လုံး တပ်ဆင်ခွင့်ပြုမိန့်လွှဲမှားစွာလျှောက် ထားလာမှုအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၁၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၅	ဦးညွန့်လွင်+၆	၂၀	မယ်ဇီကုန်း	၈	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	<p>BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့်လုံလောက်သောမြေနေရာ စီစဉ်ပြီး မှဉ်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၁၃.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၄.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊၂၇.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ အကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်းယနေ့အထိဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအား ၁၆.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်း ပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။</p>



ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၆	ဦးဝင်းရွှေ+၁ (ကစ)ဦးလှနှစ်	၂၉၈	မြို့သစ်(၄)	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့် Capacityလုံလောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၂၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားမှု မရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အထိဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအား ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၇	ဦးစိုးမျိုးထွန်း(ခ) ဦးသာထက်	၁၂၃/ ၁၂၄	ပြည်	စော်ဘွား ကြီးကုန်	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရစည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လွဲမှားစွာ လျှောက်ထား မှုအားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၁၄.၈.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၈	ဒေါ်ထွေးသိန်း (ကစ) ဦးမောင်ကြည်	၁၀၂/က	မဟာဘောဂ	၈	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့် များလွှဲမှားစွာလျှောက်ထား မှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၉	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	၃၇+၄၁ တိုက် (၃)	မေခလမ်းနှင့် မင်းကြီးမဟာ လမ်းထောင့်	ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	တည်ဆောက်ထားသောCollectionTank အား ဖျက်သိမ်း၍ ခွင့်ပြုမိန့်အတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၇.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊၂၅.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော် လည်း ယနေ့အချိန်ထိဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲ အား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၃.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ တွင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၀	ဦးသန်းမင်းဆွေ	၇၀၃	ရွှေရတနာ	ရွှေလင်ဗန်း ကျေးရွာ	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	မိလ္လာကန် Slab ပေါ်တွင် WC အခန်းများ ဖျက်သိမ်းရန် နှင့် မိလ္လာကန်တိုင်းတာ၍ ရအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၉.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၁	ဦးတင်ဦး+၁	၃၉	ခိုင်ရွှေဝါ(ဗဟို)	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့် လုံလောက်သောမြေနေရာ စီစဉ်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၁၁.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းစာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၂	ဦးလွင်မောင်	၁၃၂	သုနန္ဒာ(၂)	၁၅	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	EP+ရသ-၁ မိလ္လာကန်-၁	အမှုတွဲလျှောက်ထားရာတွင် ဟိုတယ်အတွက် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့် မိလ္လာကန် တည်ဆောက် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည့်အစား Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့် မှားယွင်းစွာ လျှောက်ထားမိသည့်အတွက် အမှုတွဲပိတ်သိမ်းခွင့်အားမြေရှင်မှ လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ၁၉.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၃	ဒေါ်ခင်မူဝင်း	၄၆၂/က	နဝရတ် လမ်းသွယ်	သွပ်ဝိုင်းကြီး	သဃ်န်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	B.C.C ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့် ၃-၅-၂၀၁၉ နေ့တွင် အစစ်ဆေးခံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အတွက် ကန်ထရိုက်တာမှ ဖုန်းဖြင့်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှု ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသဖြင့် ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဆောင်ရွက်မှု မရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်း ကြားထားပြီးသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထား ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၄	ဒေါ်ရွယ်ဆန်း	၁၀၇၉	ကုန်းဘောင်(၁၁)	၆	တောင် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) တွင် Revised တင်ထားလျက်ရှိသောကြောင့် BCC အမှုတွဲအား ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပါရန် မြေရှင်မှ ၃-၁၂-၂၀၁၉ နေ့တွင် တင်ပြလာပါ၍ အမှုတွဲအား ၄-၁၂-၂၀၁၉ နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၅	ဦးသောင်းထွန်း+၂	၁၀၆	ပတ္တမြား	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် Septic Tank ၏ရေLevelသည်(၆'-၆")ရှိရမည့်အစား (၅'-၅") ဖြင့်သာတည်ဆောက်ထားသည့်အတွက် Capacityလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့်မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်းတည်ဆောက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၃၁.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၂၈.၂.၂၀၂၀ရက် နေ့တွင်ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ပိတ်သိမ်းစုစုပေါင်း = ၁၅၃ စောင်