

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဒေါ်ကြူကြူ	၃၅/A	အောင်သပြေ (၂)	ကြီးပွားရေး	သင်္ဃန်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်အတွက် BDSအကျယ်(၆)ပေရှိပြီးမြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ မြေပုံမြေရာဇဝင်အရBDSအကျယ်မှာလည်း(၆)ပေရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါ သည်။ အဆိုပြုမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေနေရာ လုံလောက်မှုမရှိပါသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မြေ တွင် လုံလောက်သောမြေနေရာချန်လှပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၃.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားခဲ့ရာ မြေရှင်မှ ၁၆.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ပယ်ဖျက်ခွင့် တင်ပြလာ၍ ၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂	ဦးတင်ရွှေ	၃၉၂/ခ	အောင်ချမ်းသ ာ	ကြီးပွားရေး	သင်္ဃန်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သဖြင့်ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီးEP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များလွှဲမှားစွာလျှောက်ထားမှုအားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၁၇.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း(ခ)) ဒေါ်စောဝင်း	၅၂၀/ခ	သိင်္ဂီ	ဃ	မြောက် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှု အားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၁၈.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၄	ဦးတင်အောင်	၈၅	ဘရဏီ	၁၂	တောင် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	အဆိုပါအဆောက်အဦသည် မိသားစုတစ်ဦးတည်း ပိုင်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရေစုပ်စက်(၂)လုံးတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့် လျှောက်ထားရမည့်အစား (၁)ခန်းလျှင် ရေစုပ်စက် (၁)လုံးစီဖြင့် ရေစုပ်စက်(၁၇)လုံး တပ်ဆင်သုံးစွဲ ခွင့်ပြုမိန့်များမှားယွင်းလျှောက်ထားခဲ့မိသော ကြောင့် ခွင့်ပြုမိန့်(၁၇)ဖိုင်အားပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုပါရန် မြေရှင်မှ လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ၁၃.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	ဦးထွန်းမောင်	၈၄၃/က	ခေမာသီ	ဈ	မြောက် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	Ep+ရသ-၃ မိလ္လာကန်-၁	ကိုယ်ပိုင်အစီစီတွင်းတူးဖော်ထားခြင်းမရှိဘဲစည်ပင် ရေဆက်သွယ်ထားသည့်အတွက် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Tee+Ep+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထား ရမည့်အစားအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး Ep+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် များ လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ခွင့်ပြု မိန့်များ လွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှုအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ် ကြောင်း ၁၀.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်း ကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၆	ဒေါ်လှနှင်း	၃၁၄/က	ရတနာ	၁၁	တောင် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	Ep+ရသ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရကိုယ်ပိုင်အစီစီတွင်း တူးဖော်ထားခြင်းမရှိဘဲ စည်ပင်ရေဆက်သွယ်ထား သည့်အတွက် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Tee+Ep+ ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထား ရမည့်အစား အစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး Ep+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက် ထားခြင်းကြောင့်ခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက် ထားမှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	ဒေါ်ပပမြင့်	၆၄၃/က	မာဃ	၁၂	တောင် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	B.D.Sတွင်မိလ္လာကန်တည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက် ၍နောက်ဘက်အိမ်မှ ကန့်ကွက်နေပါသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်မြေ ခွံလုံလောက်သောမြေနေရာချန်လှပ် ပြီးမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၂.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊၉.၇.၂၀၂၀ရက် နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထား သော်လည်းပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ သဖြင့် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၆.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၈	ဦးသိန်းထိုက် (ခ)ဦးသိန်းအောင်	၂၀	တက္ကသိုလ် ရိပ်သာ	ရွှေတောင် ကြား(၁)	ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁	ကာယကံရှင်၏ သဘောဆန္ဒအရ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၉	ဦးနိုင်ဝင်း+၁	၆	၆၄	၃	ဗိုလ်တထောင်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၀	ဒေါ်ဟေမာကျော် +၁	၅၀	၉၄	ကန်တော် လေးတောင်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့်ယခုအစီစီတွင်း သုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၁	ဦးအောင်အောင်လွင် +၁	၁၁၁	၉၄	ကန်တော် လေးအရှေ့	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့်ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	ဦးကျင်ဟုတ်	၂၃၈/က	သိင်္ဂီ(၃)	၅	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရမိလ္လာကန်အားကိုယ်ပိုင် မြေအတွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်း၊ Manholeအဖုံး များကိုလည်း အသေဖုံးထားခြင်းတို့ကြောင့်မိလ္လာ ကန် အားစစ်ဆေး၍မရခြင်းများ တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်ပြီးမှသာပြန်လည် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၁၄.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားသော် လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့် အတွက် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၄.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၃	ဒေါ်ထွန်းထွန်းကြူ	၃၉	အောင်ချမ်းသာ (၁)	၇	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်မိလ္လာကန်အားတိုင်းတာ စစ်ဆေးရန်အတွက်မြေညီထပ်အခန်းအားသော့ခတ် ထားသောကြောင့် တိုင်းတာစစ်ဆေး ဤမရပါသဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ ရအောင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၁-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြား ထားသော်လည်း ပြန်လည် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ သဖြင့်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်း ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၆.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
၁၄	ဒေါ်ရီ+၁	၃၈၃	၁	ယမုံနာ-၂	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၀ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့်မိလ္လာ ကန်အားCapacityလုံလောက်အောင်တည်ဆောက် ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၅.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်၄.၁၀. ၂၀၁၉ရက် နေ့ တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော် လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၂၀.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၅	ဒေါ်ကျင်ရွှေ+၃	၂၃၂/ခ၊ ၂၃၃/က	မြို့ပတ်လမ်း	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP+ရသ- ၁၂ မိလ္လာကန်-၁	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆောက်အဦအား ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး BDSတွင် မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ခွင့် လျှောက်ထားလာသည့်အတွက် BDS တွင်နေရာလုံလောက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။မြေပြင်တွင်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သောကြောင့် BDSသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အန္တရာယ်ရှိ ၍ site တာဝန်ခံမှဝင်ခွင့်မပေး၍ မဝင်ခဲ့ရပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ရအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၁-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် ၂၈.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၁၆.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၆	ဦးထွန်းသိန်း	၅	ပိတောက်ရွှေဝါ	တာမွေလေး	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS ဌာ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာမလုံ လောက်ပါသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မြေတွင်လုံလောက်သော မြေနေရာစီစဉ်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက် နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း လျှောက် ထားလာခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၇	ဦးအောင်မြင့်	၂၇/က	ပွဲစားတန်းလမ်း း	နတ်ချောင်း	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၈	ဒေါ်ခင်ခင်ရွှေ	၄၅/က	အနော်မာ-၃	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၅	<p>အဝီစီရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲထားပါသဖြင့် Ground Tank မှ တစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအားဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီ လျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၁၁.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၉	ဦးမောင်ဆန်း	၂၇၅	၁၀	ဇေယျာသီရိ	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၀	ဦးကျော်ကျော်မင်း	၂၁	ဒိုဘီလှိုင်း(၃)	ကန်/ မြောက်	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP ရသ-၁၂	အစီစီရေးသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရစည်ပင်ရေးသုံးစွဲထားပါသဖြင့် GroundTank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များအား၁၄.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် လျှောက်ထားလာသောကြောင့် လွဲမှားစွာလျှောက်ထားသောEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၁	ဒေါ်ဟလီမာဘိဘိ	၄၅	၁၀၉	ရေတွင်းကုန်း	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP ရသ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆိုပါအဆောက်အအုံတွင် ရေစုပ်စက်မော်တာ(၂)လုံးသာ တပ်ဆင်ရမည့်အစား (၉)လုံးတပ်ဆင်ထားသည်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရေစုပ်စက်မော်တာ (၉)လုံးတပ်ဆင်ထားသည့် အတွက်(၁)ခန်းလျှင်ရေစုပ်စက်မော်တာ(၁)လုံးနှုန်းဖြင့်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရမည့်အစားတစ်တိုက်လုံးအတွက်ရေစုပ်စက်မော်တာ (၂)လုံးတပ်ဆင်ခွင့်ပြုမိန့်လွှဲမှားစွာလျှောက်ထားလာမှုအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၁၁.၂. ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၂	ဦးကျော်နိုင်	၂၈	ဗိုလ်ဆွန်ပက်	ဗိုလ်ထွန်းစံ	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၀	၎င်းအဆောက်အဦသည်အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ Proposal ခွင့်ပြုစဉ်က (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်ဖြစ်သဖြင့် မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်အား (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်ဖြင့် ခွင့်ပြု မိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်ပေးရာတွင် (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်အဆောက်အဦဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့် ပေးခဲ့ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်အား Revised ပြန်လည်လျှောက် ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၂၅.၃.၂၀၂၀ ရက် နေ့တွင် ပထမ အကြိမ်၊ ၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ အကြိမ်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ သဖြင့် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်း ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၃.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၃	ဒေါ်မြစိန် (ကစ) ဦးအင်ဂျူဒုဟာ ဆောင်	မြေ ကွက် အမှတ် (၇၃)	၁၅၆	တာမွေကြီး (က+ဂ)	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၂	ကိုယ်ပိုင်အစီစီတွင်းတူးဖော်ထားခြင်းမရှိဘဲ စည်ပင် ရေဆက်သွယ်ထားသည့်အတွက် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Tee+Ep+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားရ မည့်အစားအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး Ep+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားခြင်းကြောင့် ခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၂.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၄	ဦးညွန့်လွင်+၆	၂၀	မယ်ဇီကုန်း	၈	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာမလုံလောက်ပါသဖြင့်လုံလောက်သောမြေနေရာ စီစဉ်ပြီးမှဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၃.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ် သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့ တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲ အားပိတ်သိမ်း ပြီးဖြစ်ကြောင်း၁၆.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၅	ဦးစိုးမျိုးထွန်း(ခ) ဦးသာထက်	၁၂၃/ ၁၂၄	ပြည်	စော်ဘွား ကြီးကုန်း	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရစည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လွှဲမှားစွာ လျှောက်ထား မှုအားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၁၄.၈.၂၀၁၉ရက်နေ့ တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၆	ဦးဝင်းရွှေ+၁ (ကစ)ဦးလှနှစ်	၂၉၈	မြို့သစ်(၄)	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန်Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့်မိလ္လာ ကန်အားCapacityလုံလောက်အောင်တည်ဆောက် ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၂၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်ပြန်လည် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း၁၂.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၁၆.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းလာရောက်လျှောက် ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၂၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပိတ် သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းစာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၇	ဒေါ်ထွေးသိန်း (ကစ) ဦးမောင်ကြည်	၁၀၂/က	မဟာဘောဂ	၈	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့် များလွဲမှားစွာလျှောက်ထား မှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၈	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	၃၇+၄၁ တိုက် (၃)	မေခလမ်းနှင့် မင်းကြီးမဟာ လမ်းထောင့်	ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	<p>တည်ဆောက်ထားသော Collection Tank အား ဖျက်သိမ်း၍ ခွင့်ပြုမိန့်အတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၇.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့ တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၃.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ တွင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၉	ဦးသန်းမင်းဆွေ	၇၀၃	ရွှေရတနာ	ရွှေလင်ဗန်း ကျေးရွာ	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	မိလ္လာကန် Slab ပေါ်တွင် WC အခန်းများဖျက်သိမ်းရန်နှင့် မိလ္လာကန်တိုင်းတာ၍ရအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၉.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၀	ဦးတင်ဦး+၁	၃၉	ခိုင်ရွှေဝါ(ဗဟို)	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့် လုံလောက်သောမြေနေရာ စီစဉ်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၁၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃၁	ဦးလွင်မောင်	၁၃၂	သုနန္ဒာ(၂)	၁၅	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	EP+ရသ-၁ မိလ္လာကန်-၁	အမှုတွဲလျှောက်ထားရာတွင် ဟိုတယ်အတွက် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့် မိလ္လာကန် တည်ဆောက် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည့်အစား Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့် မှားယွင်းစွာ လျှောက်ထားမိသည့်အတွက် အမှုတွဲပိတ်သိမ်းခွင့်အားမြေရှင်မှ လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ၁၉.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၂	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	၈၇၆/ ၃၈၁	(ခ/၉)	(က+ခ)	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	EP+ရသ-၄ မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင် တွင် မိလ္လာကန်ကို နောက်မြေကျန် (၂'-၃")နှင့် အဆောက်အဦကြမ်းခင်းအောက် (၁'-၉")တည် ဆောက်ထားပြီး လူများနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့် အဆိုပါ အဆောက်အဦအောက် တွင် တည်ဆောက်ထားသော မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြု၍ မရသောကြောင့် အဆိုပါမိလ္လာကန်အား ဖျက်သိမ်းပြီးမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ် ကြောင်း ၅.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၄.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်လျှောက် ထားခြင်း မရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၁၆.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃၃	ဦးမျိုးခင်	၆၂/C3	အင်းယား	၁၀	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁	မြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆိုပါအဆောက်အဦတွင် ကိုယ်ပိုင်အစီစီတွင်း တူးဖော်သုံးစွဲထားခြင်းမရှိဘဲစည်ပင်ရေ ဆက်သွယ် ထားသည့်အတွက် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Tee+Ep+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထား မှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂.၄.၂၀၂၀ ရက် နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၄	ဦးသောင်းစိန် (ကစ)ဦးအုန်းခိုင်	၁၃၇/ခ	သမိုင်းဘူတာ ရုံ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	<p>၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်တိုင်ကြားသူနှင့်တိုင်ကြားခံရသူများပါဝင်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိလ္လာကန်အား Car Parking အလယ်တွင် Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် (သို့) အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့် အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက Treatmentပါဝင်သောစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီးအနံ့အသက်မထွက်စေရန် MNBC နှင့် ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထား သောစွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး ရရှိစေရန်၊ စွန့်ပစ် မည့် Drain နေရာများအားပြန်လည် တင်ပြရန်၊ အသုံးပြုမည့် စနစ်အတွက် Operation & Maintenance အစီအစဉ်များတင်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလျှောက် ထားသူမှ မိလ္လာကန်အား Carparking အလယ် အောက် (သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) ခွင့်ပြုမိန့်အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့် ကပ်လျက်ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်း မည်သည့်စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်မည်ဟု ပြန်လည်</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်အား ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီး ၁၇.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ် ၂၇.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၈.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်တတိယအကြိမ်၂၀.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်စတုတ္ထအကြိမ်၊ ၂၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် ပဉ္စမအကြိမ်၊ ၈.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဆဌမ အကြိမ်၊ ၂၄.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်သတ္တမအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသဖြင့် နောင်တွင်စာဖြင့် အကြောင်းကြားတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်းနှင့် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများသည်သက်ဆိုင်ရာမြေရှင်တွင် သာ တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ၁၅.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃၅	ဦးထွန်းဝင်း	၃၀	သီရိမြိုင်	၁၃	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၁	မြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆိုပါအဆောက်အဦတွင် ကိုယ်ပိုင်အစီစီတွင်း တူးဖော်သုံးစွဲထားခြင်းမရှိဘဲစည်ပင်ရေ ဆက်သွယ် ထားသည့်အတွက် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Ep+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များလွှဲမှားစွာလျှောက်ထား မှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၄.၇.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၆	အောင်တံခွန် အထွေထွေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း နှင့် ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်	၂၇၇	အရှေ့ ဝါယာလက်(၂)	၉	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရကိုယ်ပိုင်မြေကျန်တွင်အဆို ပြုမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာ လုံလောက်မှုရှိသော်လည်း တည်ဆောက်မည့် နေရာနှင့် ကပ်လျက်(၁၂)ပေ လမ်းတစ်ဖက်ရှိ နေအိမ်များ၏မျက်နှာစာဘက်ဖြစ်နေသောကြောင့် လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းရှိနေအိမ်များမှတည်ဆောက် မည့် မိလ္လာကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ကြောင်း ထောက်ခံချက် ပူးတွဲရန်နှင့် မြေရှင်မှ တည်ဆောက်မည့် မိလ္လာကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမည့် ဝန်ခံကတိ ပူးတွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၉.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၈.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၄.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် တတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားသော် လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ သဖြင့် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၁၅.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၇	ဒေါ်ခင်မူဝင်း	၄၆၂/က	နဝရတ် လမ်းသွယ်	သွပ်ဝိုင်းကြီး	သဃ်န်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	B.C.C ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့် ၃-၅-၂၀၁၉ နေ့တွင် အစစ်ဆေးခံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အတွက် ကန်ထရိုက်တာမှ ဖုန်းဖြင့်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှု ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသဖြင့် ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဆောင်ရွက်မှု မရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ်၊ ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်း ကြားထားပြီးသော်လည်း ပြန်လည် လျှောက်ထား ခြင်းမရှိသည့်အတွက် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃၈	ဒေါ်ရွယ်ဆန်း	၁၀၇၉	ကုန်းဘောင်(၁၁)	၆	တောင် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် Revised တင်ထားလျက်ရှိသောကြောင့် BCC အမှုတွဲအား ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပါရန် မြေရှင်မှ ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင် တင်ပြလာပါ၍ အမှုတွဲအား ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၉	ဦးလီမွန်(ခ) ဦးမောင်ထွန်း	၅၀	ဆဒွန်	ဆင်မင်း	အလုံ	အနောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရကိုယ်ပိုင်အစီစီတွင်းနှင့် ဘေးအိမ်၏မိလ္လာကန်မှာ (၉)ပေသာကွာခြားနေခြင်း၊ မြေပြင်တွင် ရေစုပ်စက်(၁)လုံးတည်းသာ တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ရေပိုက်လိုင်းများနှင့် မိလ္လာပိုက် လိုင်းများအားအဆောက်အဦ ၏ဘေးဘက်နံရံ၌ တပ်ဆင်ထားခြင်းများအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် Myanmar National Building Codeအရဘေးအိမ် ၏ မိလ္လာကန်နှင့် အစီစီတွင်းပေ(၅၀) အကွာ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရေပိုက်လိုင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာပေါ်ပေါက်ပါက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမည့် ခံဝန်ကတိပူးတွဲရန်၊မိလ္လာပိုက်လိုင်း အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ၁၂.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၆.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားသော်လည်းပြန်လည်လျှောက် ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ် ကြောင်း ၂၁.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်း ကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄၀	ဦးစံမြို့	၂၈၁	ပုသိမ်ညွန့်(၇)	ပုသိမ်ညွန့်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	BCC	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့်တည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင်တွင် Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၄.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၅.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄၁	ဦးသောင်းထွန်း+၂	၁၀၆	ပတ္တမြား	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် Septic Tank ၏ရေLevelသည် (၆'-၆") ရှိရမည့်အစား (၅'-၅") ဖြင့်သာတည်ဆောက်ထားသည့်အတွက် Capacityလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့်မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်းတည်ဆောက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊၃၁.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၂.၂၀၂၀ရက် နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄၂	ဦးအောင်ကျင်မြင့်	၁၀	သီရိမင်္ဂလာ	၈	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း လက်ခံManholeတည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင် တွင် လက်ခံManhole တည်ဆောက်ထားခြင်း မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသဖြင့်လက်ခံManhole တည်ဆောက်ခြင်း(သို့မဟုတ်) Clean Out Plug တပ်ဆင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ် ကြောင်း ၃၁.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၁၃.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄၃	ဦးဖူဟန်(ခ) ဦးမောင်မောင်ဌေး	၂၃၅/က	ယုဇနလမ်းနှင့် အေးရိမ်မွန်(၅) လမ်းထောင့်	၅	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံနှင့်ကွဲလွဲ၍ အဆောက်အဦ၏ဘေးဘက်နံရံမှမိလ္လာပိုက်လိုင်း များ၊ ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းထားသဖြင့် မိလ္လာပိုက်လိုင်းများအား Coverအုပ်ထားပြီး အဆောက်အဦ ၏ဘေးကပ်လျက် ရှိသောနေအိမ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ကို ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့်စာပူးတွဲထားသော်လည်း ရေဆိုး ပိုက်လိုင်းများအားCoverအုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့်ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများအားCover အုပ်ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ပြန်လည် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း၉.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယ အကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော် လည်းပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်အမှုတွဲ အားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၁၉.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄၄	ဦးဝင်းမြင့်အောင်+ ဒေါ်သောင်းသောင်း အိ	၈/ခ	မြနန္ဒာ	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မြေပြင်တွင် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့် တည်ဆောက်ရမည့်အစား Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်း နှင့် မိလ္လာကန်ပြည်လျှံနေခြင်းကိုတွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အားခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၃.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၁၇.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ပိတ်သိမ်းစုစုပေါင်း = (၂၃၃) စောင်