

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဒေါ်ကြူကြူ	၃၅/A	အောင်သပြေ (၂)	ကြီးပွားရေး	သဃ်န်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်အတွက် BDSအကျယ်(၆)ပေရှိပြီး မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ မြေပုံမြေရာဇဝင်အရ BDS အကျယ်မှာလည်း(၆)ပေရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပြုမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေနေရာ လုံလောက်မှုမရှိပါသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မြေတွင် လုံလောက်သောမြေနေရာချန်လှုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၃.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားခဲ့ရာ မြေရှင်မှ ၁၆.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ပယ်ဖျက်ခွင့် တင်ပြလာ၍ ၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂	ဦးတင်ရွှေ	၃၉၂/ခ	အောင်ချမ်းသာ	ကြီးပွားရေး	သဃ်န်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သဖြင့်ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲပြီး EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှုအားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၁၇.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း(ခ) ဒေါ်စောဝင်း	၅၂၀/ခ	သိင်္ဂီ	ဃ	မြောက် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှု အားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၁၈.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၄	ဦးတင်အောင်	၈၅	ဘရဏီ	၁၂	တောင် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	အဆိုပါအဆောက်အဦသည် မိသားစုတစ်ဦးတည်း ပိုင်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရေစုပ်စက်(၂)လုံးတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့် လျှောက်ထားရမည့်အစား (၁)ခန်းလျှင် ရေစုပ်စက် (၁)လုံးစီဖြင့် ရေစုပ်စက်(၁၇)လုံး တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့် ပြုမိန့်များ မှားယွင်းလျှောက်ထားခဲ့သောကြောင့် ခွင့်ပြုမိန့်(၁၇)ဖိုင်အား ပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုပါရန်မြေရှင်မှ လျှောက်ထား လာပါသဖြင့် ၁၃.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၅	ဦးနိုင်ဝင်း+၁	၆	၆၄	၃	ဗိုလ်တထောင်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၆	ဒေါ်ဟေမာကျော် +၁	၅၀	၉၄	ကန်တော် လေးတောင်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့်ယခုအစီစီတွင်း သုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၇	ဦးအောင်အောင်လွင် +၁	၁၁၁	၉၄	ကန်တော် လေးအရှေ့	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၉	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့်ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၈	ဦးကျင်ဟုတ်	၂၃၈/က	သိင်္ဂီ(၃)	၅	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရမိလ္လာကန်အားကိုယ်ပိုင် မြေအတွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်း၊ Manholeအဖုံး များကိုလည်း အသေဖုံးထားခြင်းတို့ကြောင့်မိလ္လာ ကန် အားစစ်ဆေး၍မရခြင်းများ တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်ပြီးမှသာပြန်လည် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁၂.၂၀၁၉ရက် နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၄.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားသော် လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၄.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၉	ဒေါ်ထွန်းထွန်းကြူ	၃၉	အောင်ချမ်းသာ (၁)	၇	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်မိလ္လာကန်အားတိုင်းတာ စစ်ဆေးရန်အတွက်မြေညီထပ်အခန်းအားသေ့ခတ် ထားသောကြောင့် တိုင်းတာစစ်ဆေး ဤမရပါသဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ ရအောင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၁-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြား ထားသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ သဖြင့်၆.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်း ပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
၁၀	ဒေါ်ရီ+၁	၃၈၃	၁	ယမုံနာ-၂	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၀ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့်မိလ္လာ ကန်အားCapacityလုံလောက်အောင်တည်ဆောက် ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၅.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်၄.၁၀. ၂၀၁၉ရက် နေ့ တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော် လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၂၀.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၁	ဒေါ်ကျင်ရွှေ+၃	၂၃၂/ခ၊ ၂၃၃/က	မြို့ပတ်လမ်း	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP+ရသ- ၁၂ မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆောက်အဦအား ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး BDSတွင် မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ခွင့် လျှောက်ထားလာသည့်အတွက် BDS တွင်နေရာလုံလောက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။မြေပြင်တွင်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သောကြောင့် BDSသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အန္တရာယ်ရှိ ၍ site တာဝန်ခံမှဝင်ခွင့်မပေး၍ မဝင်ခဲ့ရပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ရအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၁-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၁၆.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	ဦးထွန်းသိန်း	၅	ပိတောက်ရွှေဝါ	တာမွေလေး	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS ဌာန မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာမလုံ လောက်ပါသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မြေတွင်လုံလောက်သော မြေနေရာစီစဉ်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက် နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း၂၁.၁၀.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း လျှောက် ထားလာခြင်းမရှိပါသဖြင့်၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်း ကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၃	ဦးအောင်မြင့်	၂၇/က	ပွဲစားတန်းလမ်း	နတ်ချောင်း	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့်T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစဉ်တွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်ရွှေ	၄၅/က	အနော်မာ-၃	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၅	<p>အဝီစိရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲထားပါသဖြင့် Ground Tank မှ တစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအားဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီ လျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်၁၁.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၅	ဦးမောင်ဆန်း	၂၇၅	၁၀	ဇေယျာသီရိ	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစီတွင်းသုံးစွဲ ပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှု အား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၆	ဦးကျော်ကျော်မင်း	၂၁	ဒိုဘီလိုင်း(၃)	ကန်/ မြောက်	မင်္ဂလာတောင် ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP ရသ-၁၂	အစီစီရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက် ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရစည်ပင်ရေ သုံးစွဲထားပါသဖြင့် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များအား ၁၄.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည် လျှောက်ထားလာသောကြောင့် လွဲမှားစွာလျှောက်ထားသော EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ အားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၇	ဒေါ်ဟလီမာဘီဘီ	၄၅	၁၀၉	ရေတွင်းကုန်း	မင်္ဂလာတောင် ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP ရသ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆိုပါအဆောက်အအုံ တွင် ရေစုပ်စက်မော်တာ(၂)လုံးသာ တပ်ဆင်ရမည့် အစား (၉)လုံးတပ်ဆင်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရေစုပ်စက်မော်တာ (၉)လုံး တပ်ဆင်ထားသည့် အတွက်(၁)ခန်းလျှင်ရေစုပ်စက် မော်တာ(၁)လုံးနှုန်းဖြင့်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထား ရမည့်အစားတစ်တိုက်လုံးအတွက်ရေစုပ်စက် မော်တာ (၂)လုံးတပ်ဆင်ခွင့်ပြုမိန့်လွှဲမှားစွာလျှောက် ထားလာမှုအားပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၁၁.၂. ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၈	ဦးကျော်နိုင်	၂၈	ဗိုလ်ဆွန်ပက်	ဗိုလ်ထွန်းစံ	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၀	<p>၎င်းအဆောက်အဦသည်အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ Proposal ခွင့်ပြုစဉ်က (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်ဖြစ်သဖြင့် မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်အား (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်ဖြင့် ခွင့်ပြု မိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ယခု ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်ပေးရာတွင် (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်အဆောက်အဦဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပေးခဲ့ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်အား Revised ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၂၅.၃.၂၀၂၀ ရက် နေ့တွင် ပထမ အကြိမ်၊ ၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ အကြိမ်၊ အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၂၃.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၉	ဦးညွန့်လွင်+၆	၂၀	မယ်ဇီကုန်း	၈	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာမလုံလောက်ပါသဖြင့်လုံလောက်သောမြေနေရာ စီစဉ်ပြီးမှဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၃.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ် သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအား ၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၀	ဦးစိုးမျိုးထွန်း(ခ) ဦးသာထက်	၁၂၃/ ၁၂၄	ပြည်	စော်ဘွား ကြီးကုန်	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရစည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစဉ်တွင်းသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လွှဲမှားစွာ လျှောက်ထားမှုအားပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၁၄.၈.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၁	ဦးဝင်းရွှေ+၁ (ကစ)ဦးလှနှစ်	၂၉၈	မြို့သစ်(၄)	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန်Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့်မိလ္လာ ကန်အားCapacityလုံလောက်အောင်တည်ဆောက် ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၂၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်ပြန်လည် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၁၆.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းလာရောက်လျှောက် ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့်၂၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပိတ် သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းစာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၂	ဒေါ်ထွေးသိန်း (ကစ) ဦးမောင်ကြည်	၁၀၂/က	မဟာဘောဂ	၈	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲပြီး Ground Tank မှတစ်ဆင့် T+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုအစီစဉ်တွင်းသုံးစွဲ ပြီးEP+ရသခွင့်ပြုမိန့် များလွဲမှားစွာလျှောက်ထား မှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း ၂.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၃	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	၃၇+၄၁ တိုက် (၃)	မေခလမ်းနှင့် မင်းကြီးမဟာ လမ်းထောင့်	ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	တည်ဆောက်ထားသော Collection Tank အား ဖျက်သိမ်း၍ ခွင့်ပြုမိန့်အတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၇.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၂၃.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့ တွင်အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်း ပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၄	ဦးသန်းမင်းဆွေ	၇၀၃	ရွှေရတနာ	ရွှေလင်ဗန်း ကျေးရွာ	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	မိလ္လာကန် Slab ပေါ်တွင် WC အခန်းများ ဖျက်သိမ်းရန် နှင့် မိလ္လာကန်တိုင်းတာ၍ ရအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၉.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၂၃.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်း ပြီးကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၅	ဦးတင်ဦး+၁	၃၉	ခိုင်ရွှေဝါ(ဗဟို)	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့် လုံလောက်သောမြေနေရာ စီစဉ်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၁၁ .၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၆	ဦးလွင်မောင်	၁၃၂	သုနန္ဒာ(၂)	၁၅	လှိုင်သာယာ	မြောက်ပိုင်း	EP+ရသ-၁ မိလ္လာကန်-၁	အမှုတွဲလျှောက်ထားရာတွင် ဟိုတယ်အတွက် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့် မိလ္လာကန် တည်ဆောက် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည့်အစား Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့် မှားယွင်းစွာ လျှောက်ထားမိသည့်အတွက် အမှုတွဲပိတ်သိမ်းခွင့်အားမြေရှင်မှ လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ၁၉.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၇	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	၈၇၆/ ၃၈၁	(ခ/၉)	(က+ခ)	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	EP+ရသ-၄ မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင် တွင် မိလ္လာကန်ကို နောက်မြေကျန် (၂'-၃")နှင့် အဆောက်အဦကြမ်းခင်းအောက် (၁'-၉")တည် ဆောက်ထားပြီး လူများနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့် အဆိုပါ အဆောက်အဦအောက် တွင် တည်ဆောက် ထားသော မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြု၍ မရသောကြောင့် အဆိုပါမိလ္လာကန်အား ဖျက်သိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ၅.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် ပထမ အကြိမ်၊ ၂၄.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယ အကြိမ် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၁၆.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၈	ဦးမျိုးခင်	၆၂/C3	အင်းယား	၁၀	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁	မြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆိုပါအဆောက်အဦတွင် ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်း တူးဖော်သုံးစွဲထားခြင်းမရှိဘဲစည်ပင်ရေ ဆက်သွယ် ထားသည့်အတွက် Ground Tank မှတစ်ဆင့် Tee+Ep+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များလွဲမှားစွာလျှောက်ထား မှုအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၉	ဒေါ်ခင်မူဝင်း	၄၆၂/က	နဝရတ် လမ်းသွယ်	သွပ်ဝိုင်းကြီး	သဃ်န်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	B.C.C ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့် ၃-၅-၂၀၁၉ နေ့တွင် အစစ်ဆေးခံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အတွက် ကန်ထရိုက်တာမှ ဖုန်းဖြင့်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှု ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသဖြင့် ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဆောင်ရွက်မှု မရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်း ကြားထားပြီးသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထား ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃၀	ဒေါ်ရွယ်ဆန်း	၁၀၇၉	ကုန်းဘောင်(၁၁)	၆	တောင် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) တွင် Revised တင်ထားလျက်ရှိသောကြောင့် BCC အမှုတွဲအား ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပါရန် မြေရှင်မှ ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင် တင်ပြလာပါ၍ အမှုတွဲအား ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၁	ဦးလီမွန်(ခ) ဦးမောင်ထွန်း	၅၀	ဆဒွန်	ဆင်မင်း	အလုံ	အနောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်းနှင့် ဘေးအိမ်၏မိလ္လာကန်မှာ (၉)ပေသာကွာခြားနေ ခြင်း၊ မြေပြင်တွင် ရေစုပ်စက်(၁)လုံးတည်းသာ တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းများနှင့် မိလ္လာပိုက် လိုင်းများအားအဆောက်အဦ ၏ဘေးဘက်နံရံ၌ တပ်ဆင်ထားခြင်းများအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် Myanmar National Building Codeအရဘေးအိမ် ၏ မိလ္လာကန်နှင့် အိမ်တွင်းပေ (၅၀) အကွာ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရေပိုက်လိုင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာပေါ်ပေါက်ပါက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမည့် ခံဝန်ကတိပူးတွဲရန်၊ မိလ္လာပိုက်လိုင်း အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ၁၂.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၆.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ အကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက် ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် အမှုတွဲအား ၂၁.၄.၂၀၂၀ ရက် နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၂	ဦးစံမြို့	၂၈၁	ပုသိမ်ညွန့်(၇)	ပုသိမ်ညွန့်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	BCC	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့်တည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင်တွင် Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၄.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါသဖြင့် ၅.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၃	ဦးသောင်းထွန်း+၂	၁၀၆	ပတ္တမြား	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် Septic Tank ၏ရေLevelသည် (၆'-၆")ရှိရမည့်အစား (၅'-၅") ဖြင့်သာတည်ဆောက်ထားသည့်အတွက် Capacityလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့်မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်းတည်ဆောက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင်ပထမအကြိမ်၂၁.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၂၈.၂.၂၀၂၀ရက် နေ့တွင်ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၄	ဦးအောင်ကျင်မြင့်	၁၀	သီရိမင်္ဂလာ	၈	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း လက်ခံManholeတည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင်တွင် လက်ခံManhole တည်ဆောက်ထားခြင်း မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသဖြင့်လက်ခံ Manhole တည်ဆောက်ခြင်း(သို့မဟုတ်) Clean Out Plug တပ်ဆင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၃၁.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၁၃.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ ပိတ်သိမ်းထားသည့် အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၅	ဦးဖူဟန်(ခ) ဦးမောင်မောင်ဌေး	၂၃၅/က	ယုဇနလမ်းနှင့် အေးရိမ်မွန်(၅) လမ်းထောင့်	၅	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံနှင့်ကွဲလွဲ၍ အဆောက်အဦ၏ဘေးဘက်နံရံမှမိလ္လာပိုက်လိုင်းများ၊ ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းထားသဖြင့် မိလ္လာပိုက်လိုင်းများအား Coverအုပ်ထားပြီး အဆောက်အဦ ၏ဘေးကပ်လျက် ရှိသောနေအိမ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ကို ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စာပူးတွဲ ထားသော်လည်း ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများအား Cover အုပ်ထားခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့်ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများအား Coverအုပ်ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါသဖြင့်၁၉.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ပိတ်သိမ်းစုစုပေါင်း = ၂၀၀ စောင်