

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်ခင်မေဦး (ခ) ဒေါ်ဖြူဖြူသန့်	၁၀၄	တက္ကသိုလ် ရိပ်သာ	၉	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် လူဦးရေ(၁၃၀)ဦး အသုံးပြုနိုင်သည့် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း မြေပြင်တွင် လူဦးရေ(၁၀၂)ဦး သာ အသုံးပြုနိုင်သော Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ကို တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သဖြင့် ၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂၃ထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်အစစ်ဆေး ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(၂)+(၂၄)ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်ချက်အရပြောင်းလဲသွားသောမိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအား HPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၀-၉-၂၀၁၉ နှင့် ၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲ ပါစာများဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး အဆိုပါအဆောက်အဦအတွက် HPBC မှ အတည်ပြု ပေးသော Sewage Treatment Plant Drawing များအား အမြန်ဆုံးလာရောက် တင်ပြမည်ဖြစ် ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာ ဖြင့် တင်ပြလာပါသည်။
၄	New World Development Co.,Ltd.	၂၉	မင်းရဲကျော်စွာ		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	BBG New World စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရန် အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာပစ္စည်း များတင်ပြလာမှုအား စိစစ်ချက်အရ ဝန်ဆောင်ခ များပေးသွင်း ရန်လိုအပ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီသို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂၅ ထပ်)	၅၄၄/ ၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထားသော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များမှာ Floor Plan များကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြား ခဲ့ပြီး Architectural Drawing တွင် ရေးဆွဲထား သော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့် Drawing တွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏ အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခန်းများ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် တကွ အချိန်မီအပ်နှံနိုင်ရေး အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အသနားခံ တင်ပြလာပါသဖြင့် Architectural Drawing တွင် WC စုစုပေါင်း (၂၄) ခန်းရှိပြီး ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing အား စိစစ်ချက်အရ WC စုစုပေါင်း (၄၂) ခန်းရှိသည့် အတွက်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								WC အရေအတွက် ကွဲလွဲခြင်းနှင့်နေရာကွဲလွဲ နေခြင်းအားလည်းကောင်း၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WC အခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawing တွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်းများပါရှိခြင်း အားလည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့်အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးပါရန်အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၂၈-၂-၂၀၂၀နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာ ဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၆	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်း နှင့် (၄၉)လမ်း ထောင့်		ဗိုလ် တထောင်	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၇	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင် ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = ( ၇ ) စောင်