

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဦးကျော်နိုင်ဦး	၆၆ ၆၈ ၇၀	-၉၂	ကန်တော် ကလေး (တောင်)	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP+ရသ-၃၂ မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် Septic Tank With Soakpit System ဖြင့် တည်ဆောက်ရမည့်အစား မြေပြင်တွင် Bio Tank System ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်ကိုစစ်ဆေး တွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား မြေပြင်တွင် အသုံးပြုထားသည့် Bio Tank ၏ Specification Design နှင့် Calculationများ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ၈.၄.၂၀၂၀ရက် နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၄.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂	ဦးသောင်းစိန် (ကစ)ဦးအုန်းခိုင်	၁၃၇/ခ	သမိုင်းဘူတာရုံ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်တိုင်ကြားသူနှင့်တိုင်ကြားခံရသူများပါဝင်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိလ္လာကန်အား Car Parking အလယ်တွင် Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် (သို့) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) ခွင့်ပြုမိန့် အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီး အနံအသက်မထွက်စေရန် MNBC နှင့် ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထား သော စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေး ရရှိစေရန်၊ စွန့်ပစ် မည့် Drain နေရာများအားပြန်လည် တင်ပြရန်၊ အသုံးပြု မည့်စနစ်အတွက် Operation & Maintenance အစီအစဉ်များတင်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလျှောက် ထားသူမှ မိလ္လာကန်အား Carparking အလယ် အောက် (သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) ခွင့်ပြုမိန့်အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့် ကပ်လျက်ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်း မည်သည့်စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်မည်ဟု ပြန်လည်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်အား ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီး ၁၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ် ၂၇.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် ၂၀.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စတုတ္ထအကြိမ်၊ ၂၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် ပဉ္စမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃	ဒေါ်ခင်ကြည်	၃၇/စီ	ဇေယျမင်္ဂလာ (၁)	၁	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	EP+ရသ-၈	၎င်းအဆောက်အအုံသည် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) မှ Proposal ခွင့်ပြုစဉ်က (၂)ခန်း တွဲ(၅)ထပ်ဖြစ်သဖြင့် မိလ္လာကန် ခွင့်ပြုမိန့်အား (၂)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်ဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) မှ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်ပေးရာတွင် (၂)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် အဆောက်အအုံဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပေးခဲ့ပါသဖြင့် မိလ္လာ ကန်ခွင့်ပြုမိန့်အား Revised ပြန်လည်လျှောက် ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄	ဒေါ်အဲခွေ	၃၅၁/ခ	ပြည်လမ်းနှင့် ဘာဝနာလမ်း ထောင့်	မုန့်လုပ် ဆောင်းကုန်း တောင်	စမ်းချောင်း	အနောက်ပိုင်း	BCC	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရအဆိုပါအဆောက်အဦ တွင် ရေပိုက်လိုင်းနှင့်မိလ္လာပိုက်လိုင်းများအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံနှင့်ကွဲလွဲ၍ အဆောက်အဦ၏ဘေး ဘက်နံရံမှ တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ မိလ္လာပိုက်လိုင်း အဆင်းတွင် Manhole မရှိခြင်းများတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ရေပိုက်လိုင်းများအားခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံနှင့် ကွဲလွဲ၍အဆောက်အဦ၏ဘေးဘက်နံရံမှတပ်ဆင် ထားပါသဖြင့်တစ်စုံတစ်ရာပြဿနာပေါ်ပေါက်ပါ က တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည့် ခံဝန်ကတိ ပူးတွဲရန်၊ မိလ္လာပိုက်လိုင်းအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်းဆောင် ရွက်ရန်၊ မိလ္လာပိုက်လိုင်းအဆင်းတွင် Manhole ထားရှိရန်၊ မိလ္လာကန်အားခွင့်ပြုထားသည့်စနစ် အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် Drain မရှိပါက မိမိအစီ အစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ရေစီးရေလာ နှင့်ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၂.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၆.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ အကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	ဦးစံမြို့	၂၈၁	ပုသိမ်ညွန့်(၇)	ပုသိမ်ညွန့်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter Systemဖြင့်တည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင်တွင် Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့် တည် ဆောက်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၄.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၆	ဦးအောင်ကျင်မြင့်	၁၀	သီရိမင်္ဂလာ	၈	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း လက်ခံ Manhole တည်ဆောက်ရမည့်အစား မြေပြင်တွင် လက်ခံ Manhole တည်ဆောက်ထားခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့် လက်ခံ Manhole တည်ဆောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) Clean Out Plug တပ်ဆင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၃၁.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	ဦးဖူဟန်(ခ) ဦးမောင်မောင်ဌေး	၂၃၅/က	ယုဇနလမ်းနှင့် အေးရိမ်မွန်(၅) လမ်းထောင့်	၅	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံနှင့်ကွဲလွဲ ၍ အဆောက်အဦ၏ဘေးဘက်နံရံမှ မိလ္လာပိုက် လိုင်းများ၊ ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများသွယ်တန်းထား သဖြင့် မိလ္လာပိုက်လိုင်းများအား Coverအုပ်ထားပြီး အဆောက်အဦ ၏ ဘေးကပ်လျက်ရှိသောနေအိမ် မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိသော ထောက်ခံချက်ကို ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် စာပူးတွဲထားသော်လည်း ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများအား Cover အုပ်ထားခြင်းမရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့်ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများ အား Cover အုပ်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်း ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၈	ဦးမြင့်အောင်	၂၅	ဇေယျာသီရိ	၁	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်မြေရှင်နှင့်ဆက်သွယ်၍ မရသောကြောင့် စစ်ဆေး၍မရပါသဖြင့်စစ်ဆေး၍ ရရှိရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၂.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၉	ဦးလှမင်းဟန် ဦးဟိန်းဇော်ထက်	၁၃	ဂန္ဓမာလမ်း	၈	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံနှင့်စနစ်ကွဲလွဲစွာ တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် မြေပြင်တွင်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ပုံစံတွင် Design တွက်ချက်မှုဖြင့် Soakpit စနစ်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန် ပိုင်ရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာတို့၏ တာဝန်ယူမည့်ခံဝန်ဖြင့် ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၉.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၉.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၀	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂၂၀ထပ်)	၅၄၄/ ၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	B.C.C (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထား သော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ Drawing များမှာ Floor Plan များ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှု ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာတင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး Architectural Drawing တွင် ရေးဆွဲထားသော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့် Drawingတွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏ အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								<p>အခန်းများ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် တကွ အချိန်မှီအပ်နှံနိုင်ရေး အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အသနားခံတင်ပြလာ ပါသဖြင့် Architectural Drawing တွင် WC စုစုပေါင်း (၂၄) ခန်းရှိပြီး ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing အား စိစစ်ချက်အရ WC စုစုပေါင်း (၄၂) ခန်းရှိသည့် အတွက် WC အရေအတွက် ကွဲလွဲခြင်းနှင့် နေရာ ကွဲလွဲ နေခြင်း အားလည်းကောင်း၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WC အခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawing တွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်းများပါရှိခြင်း အားလည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်ပြန်ကြားပေး ပါရန် အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၈-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၁	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂၂ထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၂	NSKRE Residence (Myanmar) Co.,Ltd. (Basement+ ၁၂ထပ်)	၄၈	သာယာရွှေပြည်	တာမွေလေး	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြလာပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၃	Sayar San Company Limited (Basement+ ၁၂ထပ်)	၄၂	ဆရာစံလမ်း (ဆရာစံလမ်းနှင့် ပြည်ထောင်စု လမ်းထောင့်)	ဆရာစံမြောက်/ အနောက်	ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားမှုအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်အရ Tube Well နှင့် Grease Trap တို့၏ Location များ ပြောင်းလဲသွားပါသဖြင့် မြေပြင်တွင်ဆောင်ရွက် ထားသည့်အတိုင်း Drawing ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာနှင့် ၂၄-၄-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာများဖြင့် Sayar San Company Limited သို့အကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၄	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်းနှင့် (၄၉)လမ်းထောင့်		ဗိုလ်တထောင်	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါ သည်။
၁၅	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင် ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = ၅၄ စောင်