

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဒေါ်ပပမြင့်	၆၄၃/က	မာဃ	၁၂	တောင် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	B.D.Sတွင်မိလ္လာကန်တည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက် ၍နောက်ဘက်အိမ်မှ ကန့်ကွက်နေပါသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်မြေ ဌ်လုံလောက်သောမြေနေရာချန်လှုပ် ပြီးမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၂.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂	ဦးထွန်းငွေ	၄၀၀/ ၈	တပ်ဖွဲ့	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	အဆိုပါအဆောက်အဦ၏ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံ ခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ထုတ်ပေးသောမြေဂရန်တွင် အဆောက်အဦ၏ ဘေး၌ လမ်းဟုဖော်ပြထားပြီး အဆောက်အဦ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ၏ Proposal ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ၎င်းအဆောက်အဦ၏ ဘေး၌ SDSဟု ဖော်ပြထားပါသဖြင့် အဆိုပါ အဆောက်အဦနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ပြ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၃.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲ ဖြစ်ပါ သည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဒေါ်ရင်အေး (ကစ)ဦးသက်ခိုင်လွင်	၁၅	ရွှေစေတီ	ဝါဆို	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ BDSအကျယ်(၈'-၀") ရှိပြီး မိလ္လာကန် တည်ဆောက် ရန် BDS အကျယ် (၃'-၀") အတိုင်းအတာသာ ကျန်ရှိပါ သောကြောင့် မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာလုံလောက် မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန် တည် ဆောက်ရန် လုံလောက်သော မြေနေရာစီစဉ် ပြီးမှသာပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၂.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄	ဦးသောင်းစိန် (ကစ)ဦးအုန်းခိုင်	၁၃၇/ခ	သမိုင်းဘူတာရုံ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်တိုင်ကြားသူနှင့်တိုင်ကြားခံရသူများပါဝင်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိလ္လာကန်အား Car Parking အလယ်တွင် Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် (သို့) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့် အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက Treatmentပါဝင်သောစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီး အနံအသက်မထွက်စေရန် MNBCနှင့် ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထား သော စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေး ရရှိစေရန်၊ စွန့်ပစ် မည့် Drain နေရာများအားပြန်လည် တင်ပြရန်၊အသုံးပြု မည့်စနစ်အတွက် Operation & Maintenance အစီအစဉ်များတင်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလျှောက် ထားသူမှ မိလ္လာကန်အား Carparking အလယ် အောက် (သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ )ခွင့်ပြုမိန့်အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့် ကပ်လျက်ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်း မည်သည့်စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်မည်ဟု ပြန်လည်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								<p>တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်အား ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဖြင့် ဖြန့်ဝေပြီး ၁၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ် ၂၇.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် ၂၀.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စတုတ္ထအကြိမ်၊ ၂၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် ပဉ္စမအကြိမ်၊ ၈.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဆဌမ အကြိမ်၊ ၂၄.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် သတ္တမအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	အောင်တံခွန် အထွေထွေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်	၂၇၇	အရှေ့ ဝါယာလက်(၂)	၉	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရကိုယ်ပိုင်မြေကျန်တွင် အဆိုပြုမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာ လုံလောက်မှုရှိသော်လည်း တည်ဆောက်မည့် နေရာနှင့် ကပ်လျက်(၁၂)ပေ လမ်းတစ်ဖက်ရှိ နေအိမ်များ၏မျက်နှာစာဘက်ဖြစ်နေသောကြောင့် လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းရှိနေအိမ်များမှတည်ဆောက် မည့် မိလ္လာကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ကြောင်း ထောက်ခံချက် ပူးတွဲရန်နှင့် မြေရှင်မှ တည်ဆောက်မည့် မိလ္လာကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမည့် ဝန်ခံကတိ ပူးတွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၉.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၈.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၄.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် တတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၆	ဦးမြင့်အောင်	၂၅	ဇေယျာသီရိ	၁	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်ပေါ်တွင် ယာယီအိမ်သာ အသုံးပြုနေပြီး အသေးစိတ် တိုင်းတာစစ်ဆေး၍မရပါသဖြင့် ယာယီအိမ်သာ အား ဖျက်သိမ်းပြီး မိလ္လာကန်တိုင်းတာ၍ ရအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထား ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၈.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ်၊ ၂၆.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၇	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂၄ထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်အစစ်ဆေး ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက် ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၈	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂၄ထပ်)	၅၄၄/ ၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထား သော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ Drawing များမှာ Floor Plan များ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှု ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာတင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး Architectural Drawing တွင် ရေးဆွဲထားသော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့် Drawingတွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏ အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခန်းများ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့်တကွအချိန်မီအပ်နှံနိုင်ရေး အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂-၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့်အသနားခံတင်ပြလာ ပါသဖြင့် Architectural Drawing တွင် WC စုစုပေါင်း (၂၄)ခန်းရှိပြီး ရေ/သန့်ဆိုင်ရာDrawing အားစိစစ်ချက်အရ WC စုစုပေါင်း (၄၂)ခန်းရှိသည့် အတွက် WC အရေအတွက် ကွဲလွဲခြင်းနှင့်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								<p>နေရာ ကွဲလွဲ နေခြင်း အားလည်းကောင်း၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WC အခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawing တွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်းများပါရှိခြင်း အားလည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့်အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်ပြန်ကြားပေး ပါရန်အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲဖြစ်ပါသည်။</p>
၉	<p>New World Development Co.,Ltd. (Basement ၂+၁၁ထပ် (၁)လုံးနှင့် Basement ၂+(၁၂)ထပ် (၄)လုံး)</p>	၂၉	မင်းရဲကျော်စွာလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	<p>၂၃-၆-၂၀၂၀နှင့် ၂၅-၆-၂၀၂၀ရက်နေ့များ၌ ဦးစောခရစ်စတိုဖာမောင် (အဖွဲ့ဝင်၊ရေစီးရေလာနှင့် ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့) ဦးမိုလ်ဌေး (အဖွဲ့ဝင်၊ရေစီးရေလာနှင့်ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့) တို့ဖြင့် Presentation အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ချက်အရ ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များအားပြောကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၀	NSKRE Residence (Myanmar) Co.,Ltd. (Basement+ ၁၂ထပ်)	၄၈	သာယာရွှေပြည်	တာမွေလေး	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားမှုအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်အရ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အချိုးအစားအတိုင်း တွက်ချက်ကောက်ခံရန် အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့် ပစ္စည်းများစာရင်း ပေးပို့ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စာဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
၁၁	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်း နှင့် (၄၉)လမ်း ထောင့်		ဗိုလ် တထောင်	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	Raw Water Tankသည် တစ်နေ့ရေလိုအပ်ချက်၏ ၅၀% ရှိရမည့် အစား ၃၆.၂၇%သာ ရှိသဖြင့် HPBC မှ အတည်ပြုထားသော Design ထက် လျော့နည်း နေခြင်းနှင့် ရေသိုလှောင်မှုစနစ်၊ မိလ္လာ စနစ်များ ပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက် အတွင်းရေးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ BCC အားခံဝန်ဖြင့် ထုတ်ပေးခြင်း မပြုဘဲ HPBC တွင် ပြန်လည်အတည်ပြုချက်ရယူ ပြီးမှသာ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆောက်အဦဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ညှိနှိုင်းပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင် ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇယ်နှင့် အထက်)	Raw Water Tank သည်တစ်နေ့ရေလိုအပ်ချက်၏ ၅၀%ရှိရမည့် အစား ၃၆.၂၇%သာရှိသဖြင့် HPBCမှ အတည်ပြုထားသော Designထက်လျော့နည်း နေခြင်းနှင့် ရေသိုလှောင်မှုစနစ်၊ မိလ္လာ စနစ်များ ပြောင်းလဲသွားသည့် အတွက် အတွင်းရေးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ BCC အား ခံဝန်ဖြင့်ထုတ်ပေး ခြင်းမပြုဘဲ HPBCတွင်ပြန်လည်အတည်ပြုချက်ရယူ ပြီးမှသာခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ညှိနှိုင်းပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၃	Sae Paing Development Ltd. Building (A) (၉)ထပ်	၉/အေ	(၄၅)လမ်း ကုန်သည်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်း ကြား		ဗိုလ်တထောင်	တောင်ပိုင်း	B.C.C (၉ထပ်နှင့် အထက်)	အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားမှုအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်အရ Office အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ခန့်မှန်းလူဦးရေနှင့်တစ်နေ့ရေလိုအပ်ချက်များအား ပြန်လည်တွက်ချက်တင်ပြရန်၊ လူဦးရေနှင့် ရေလိုအပ်ချက်အရ ရေသိုလှောင်မှုနှင့် မိလ္လာနှင့်ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုများ Capacity လုံလောက်မှု ရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြေပြင်တွင်ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ထားသည့်အတိုင်း ရေ/သန့် Drawing များ ပြန်လည်ရေးဆွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = ၁၃ စောင်