

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၁	ဒေါ်မြသန်း	၄၂/ခ	တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ	ဆရာစံ	ဗဟန်း	EP+ရသ-၁ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရတည်ဆောက်ထားသော မိလ္လာကန်မှာ လူဦးရေ (၆၉)ဦးသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း လူဦးရေ (၈၀)ဦးအသုံးပြုနိုင် သည့်မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၃.၅.၂၀၂၁ တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂	ဦးမောင်သိန်း (Basement+၁၂ ခုံ)	တိုက်(၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ်လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (ဧည့်သည်နှင့်အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်တွင် အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၃	New World Development Co.,Ltd	၂၉	မင်းရဲကျော်စွာ		လမ်းမတော်	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အထက်)	BBG New World စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများတင်ပြလာမှုအား စိစစ်ချက်အရ ဝန်ဆောင်ခများပေးသွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီသို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၈-၁၀-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ်၊ ၂၉-၁-၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် စတုတ္ထအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၄	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(2)+ ၂၄ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အထ က်)	မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုရေးလျှောက် ထားမှုအားစိစစ်ချက်အရပြောင်းလဲသွားသော မိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအား HPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအ ပ်ကြောင်း ၁၀.၉.၂၀၁၉နှင့် ၇.၇.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာများဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး အဆိုပါအဆောက်အဦအတွက် HPBCမှ အတည်ပြုပေးသော Sewage Treatment Plant Drawing များအားအမြန်ဆုံးလာရောက်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ၁၂.၈.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် တင်ပြလာပြီး HPBC ၏ Revised Sanitary Designထောက်ခံချက်အား ၂၅.၁၁.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့်ထပ်မံပေးပို့လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ Sanitary Desing သာရှိပြီး HPBCမှ စိစစ်ချက်အတည်ပြုထားသော Plumbing Drawing,Calulatingများ မပါဝင်သဖြင့် ၎င်းDrawingများပေးပို့ရန် ၁၀.၁၂.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး ၁၉.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှပြန်လည်ပေးပို့လာမှုအပေါ်အကြံပေးပညာရှင် များနှင့်ဆေးနေးရန်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၅	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်းနှင့် (၄၉) လမ်းထောင့်		ဗိုလ်တထောင်	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အထက်)	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
၆	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အထက်)	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
၇	Kajima Yankin PPP Co.,Ltd	မြေကွက် အမှတ် 2A+1C+1B ² +1A+36C ³	ရန်ကင်းလမ်းနှင့် ဆရာစံလမ်းထောင့်		ရန်ကင်း	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အထက်)	၂၃.၂.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှတပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ပစ္စည်းစာရင်းများအားပေးပို့လာမှုအပေါ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုန်းထားဖြင့် စိစစ်တွက်ချက်မှုအရ ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် ၃၁.၅.၂၀၂၁ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း =(၈)စောင်