

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	ဒေါ်ခင်ခင်ရွှေ	၄၅/က	အနော်မာ-၃	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၅	အဝီစိရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲထားပါသဖြင့် GroundTank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအားဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီ လျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ပြန်လည် လျှောက်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၂၃.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြား ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၈	ဦးကျင်ဟုတ်	၂၃၈/က	သိင်္ဂီ-၃	၅	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်း Manholeအဖုံးများကိုလည်းအသေဖုံးထားခြင်း တို့ကြောင့် စစ်ဆေး၍မရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အတွင်းအတိုင်းအတာများ တိုင်းတာရန် မိလ္လာကန်၏ Manholeအဖုံးများအား ဖွင့်၍ရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၃.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှု မရှိပါကအမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ် ကြောင်း၁၈.၁၂.၁၉ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၉	ဦးရွှေမောင်+၂	၄၂၃/က ၄၂၂/ခ	မြို့မ-၆	၄/တောင်	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၇.၁၂.၁၉ ရက်နေ့ တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြား ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၀	ဒေါ်စိန်စိန်ရီ	၉၅၈	မာန်ပြေ(၁၇)	၃/မာန်ပြေ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	မိလ္လာ-၁	အဆိုပြုအဆောက်အအုံ၏ Size Location Plan နှင့် မြေပြင်ရှိ Size Location Plan တို့ ကွဲလွဲနေခြင်းအား သဘောထားစိစစ်ပြန်ကြား ပေးနိုင်ပါရန် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက် အအုံ)သို့ သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားပေး နိုင်ပါရန် ၂.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းပေးပို့ထားပါသည်။
၁၁	ဒေါ်ထွေးသိန်း(ကစ) ဦးအောင်အောင်ကြည်	၁၀၂/က	မဟာဘောဂ	၈	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	T+EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	မြေပြင်တွင် တည်ဆောက်ထားသော မိလ္လာ ကန်ရှိ Manhole အဖုံးများ ဖွင့်မရသော ကြောင့် စစ်ဆေး၍ မရပါသဖြင့် စစ်ဆေး၍ ရ အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	ဦးတင်ဦး+၁	၃၉	ခိုင်ရွှေဝါ(ဗဟို)	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	<p>BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့် လုံလောက်သောမြေနေရာ စီစဉ်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၆.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၂၇.၁၀.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး လျှောက်ထားမှုမရှိသည့်အတွက်ပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀.၁၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် တတိယ အကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၃	ဦးသောင်းစိန် (ကစ)ဦးအုန်းခိုင်	၁၃၇/ခ	သမိုင်းဘူတာရုံ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူများပါဝင်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိလ္လာကန်အား Car Parking အလယ်တွင် Treatmentပါဝင်သောစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် (သို့)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့်အရ ရွှေထီးအိမ်ရာအတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးအနံ့အသက်မထွက်စေရန် MNBCနှင့်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေးရရှိစေရန်၊ စွန့်ပစ်မည့် Drain နေရာများအားပြန်လည်တင်ပြရန်၊ အသုံးပြုမည့်စနစ်အတွက် Operation & Maintaince အစီအစဉ်များ တင်ပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး လျှောက်ထားသူမှ မိလ္လာကန်အား Carparkingအလယ်အောက် (သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာ(အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့်အရရွှေထီးအိမ်ရာအတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက်ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်း မည်သည့်စနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်မည်ဟု ပြန်လည်တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်အား ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီး ၁၇.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၄	ဒေါ်ဝိတိုရီးယား	၁/၉	ဗဟိုလမ်း	၁၆	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် မိလ္လာကန်သည် ပြည့်လျှံနေပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ရှင်းလင်းပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၃.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၅	ဒေါ်ခင်မူဝင်း	၄၆၂/က	နဝရတ် လမ်းသွယ်	သွပ်ဝိုင်းကြီး	သယံဇာတကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	B.C.C ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့် ၃-၅-၂၀၁၉ နေ့တွင် အစစ်ဆေးခံရန် အဆင်သင့်မဖြစ် သေးသည့်အတွက် ကန်ထရိုက်တာမှဖုန်းဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသဖြင့် ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီပြန်လည်စစ်ဆေး၍ရ ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့်ဆောင်ရွက်မှုမရှိပါ က အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ် ကြောင်း ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် ထပ်မံအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၆	ဦးစံရင်(ကစ) ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း	၁၁၈ ၂/၂	အာသာဝတီ	၂	မြောက် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	မိလ္လာပိုက်လိုင်းအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါ ပုံစံအတိုင်း တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အဦ၏ အနောက်ဘက်ဘေးနံရံမှတပ်ဆင်ထားသဖြင့် ကပ်လျက်ဘေး အဆောက်အဦပိုင်ရှင်၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက် အား ရ.ယ.က ထပ်ဆင့်ထောက်ခံသည့် စာပူးတွဲရန်လိုအပ်ကြောင်း၉-၁၂-၂၀၁၉ရက် နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြား ထားပြီး ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့် အတွက်၃၁.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယ အကြိမ်စာဖြင့်ထပ်မံအကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၇	ဒေါ်စန္ဒာသိန်း	၁၀၄၁ A+B	ဘယကျော်သူ (၁၆)	၇	တောင် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်အား Media ထပ်ဖြည့်ရန်၊ pumpတပ်ဆင်ရန်၊ Manhole ပေါက်များမှ သံချောင်းများဖြုတ်ရန် နှင့် မိလ္လာကန်ပြည့်လျှံနေပါသဖြင့်ရေပုတ်စုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၃၁.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် ထပ်မံအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၈	ဒေါ်တင်ဝမ်း(ကစ) ဒေါ်မြမြသန်း	၂/က+ခ	သရက်တော(၂)	သရက်တော မြောက်	ကြည့်မြင်တိုင်	အနောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန် Capacity လုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ မိလ္လာကန်သို့ အဝင်/ အထွက်ပိုက်များ Level မှန်ကန်မှု မရှိခြင်း၊ Pump တပ်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်းနှင့် မိလ္လာကားခေါ်စုပံ့ပြီးသန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်းများစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ် ကြောင်း ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၉	ဦးသက်နိုင်+ ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း	၁၄၈၃/က ၁၄၈၃/ခ	မြင်တော်သာ	၁	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် မိလ္လာပိုက်လိုင်းအား မိလ္လာကန်အပေါ်မှဖောက်၍ ဆက်သွယ်ထားခြင်း၊ ရေပိုက်များဘေးနံရံမှသွယ်တန်းထားခြင်း၊ ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်မှုတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ထက် (၁)လုံးပို၍ တပ်ဆင်ထားခြင်းများ တွေ့ရှိရသဖြင့် မိလ္လာပိုက်လိုင်းအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါ ပုံစံအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် ရေပိုက်များ ဘေးနံရံမှ သွယ်တန်းထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက တာဝန်ယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်နှင့် ကန်ထရိုက်တို့၏ ဝန်ခံကတိပူးတွဲရန်နှင့် ရေစုပ်စက်အပို တစ်လုံးအား ဖြုတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၀	ဦးသန်းမောင်+ ဒေါ်ခင်မြင့်	၂၅၀	စက်မှု(၄)	မေတ္တာညွန့်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် မိလ္လာကန်သို့ အဝင်ပိုက် Slope မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း၊ လေပြန် ပိုက်တပ်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ရေစုပ်စက်(၁၂)လုံးတပ်ဆင်ရမည့်အစား (၁၀)လုံးသာတပ်ဆင်ထားသဖြင့် ရေစုပ်စက် (၂)လုံးတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရန် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၃၁.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် ထပ်မံအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၁	ဦးသန်းလွင်	၂	ပါရမီ	၁၆	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်ပြည့် နေသောကြောင့် စစ်ဆေး၍မရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ရှင်းလင်းပြီးမှသာပြန်လည် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၃၁.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် ထပ်မံအကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၂	ဦးသောင်းထွန်း+၂	၁၀၆	ပတ္တမြား	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် Septic Tank ၏ရေ Level သည် (၆'-၆") ရှိရမည့်အစား (၅'-၅") ဖြင့်သာ တည်ဆောက်ထားသည့်အတွက် Capacity လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၃၁.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် ထပ်မံအကြောင်း ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၃	ဦးအောင်မြင့်	၂၂၅	မြို့သစ်(၅)	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် (၂၃'-၀"x၄'-၀"xSeptic Tank ရေ Level ၆'-၀") တည်ဆောက်ရမည့်အစား မြေပြင်တွင် ၂၃'-၀"x၃'-၆"xSeptic Tank ရေ Level ၆'-၀" တည်ဆောက်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၂၃.၁.၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၄	ဒေါ်ရင်မြင့်	၅၆	မြို့သစ်(၃)လမ်း (ခ)ဧည့်မထ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ လက်ခံManhole မပါရှိခြင်း၊လေပြန်ပိုက်တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့် Clean Out Plugတပ်ဆင်ရန်နှင့် လေပြန်ပိုက်တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် လိုအပ်ချက်များ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၄.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်ပထမအကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့အမှုတွဲစုစုပေါင်း = ၁၁၉ စောင်