

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဦးကျော်စိန်+၁	၄၀၈/ခ	အောင်ရတနာ	ကြီးပွားရေး	သင်္ဃန်းကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန်Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့၂၈.၁.၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၂.၁၂.၁၉ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂	ဒေါ်ရီရီမြင့်	၂၁၃/က	မင်းရဲကျော်စွာ	၇	တောင် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	မြေပြင်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီးသော မိလ္လာကန်သည် ခွင့်ပြုမိန့်ပါDesignပုံစံနှင့် ကွဲလွဲနေပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ Designပုံစံ အတိုင်းတည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၇.၁.၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီ လျှောက်ထားရန်နှင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားမှု မရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂.၁၂.၁၉ ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဒေါ်မြတ်စော	၇၀	သခင်မြ	ဆေးစက်	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၀ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၅.၁.၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက် ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲ အား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၁၉ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ် ပါသည်။
၄	ဒေါ်ရီ+၁	၃၈၃	၁	ယမုံနာ-၂	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၀ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၅.၁.၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့် လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၁၉ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	ဦးကြည်မြင့်	၄၈၅	အလင်းရောင်-၅	ကြည်စု	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၁၉ရက်နေ့ တွင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၆	ဦးစိမ့်ရီ	၄၁	မန္တလေးလမ်း	ကန်/တောင်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၀	အဝီစိရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ချက်အရ စည်ပင်ရေသုံးစွဲထားပါသဖြင့် GroundTank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြု မိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအား ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါ က အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၁၉ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	ဦးကျော်ကျော်မင်း+၁	၂၁	အထက်မန္တလေး လမ်းသွယ်(၃)	ကန်/မြောက်	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂	အဝီစိရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားလာမှုကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲထားပါသဖြင့် GroundTank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအား ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါ က အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၁၉ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၈	ဒေါ်ခင်ခင်ရွှေ	၄၅/က	အနော်မာ-၃	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၅	အဝီစိရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားလာမှုကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲထားပါသဖြင့် GroundTank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသ ခွင့်ပြုမိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအား ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀ရက်နေ့ မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိ ပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၁၉ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၉	ဦးသောင်းတင်	၄/ခ	အောင်ချမ်းသာ	၁၃	ရန်ကင်း	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁	အဝီစိရေသုံးစွဲပြီး EP+ရသခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားလာမှုကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ချက်အရ စည်ပင်ရေးသုံးစွဲထားပါသဖြင့် GroundTank မှတစ်ဆင့် Tee+EP+ရသခွင့်ပြု မိန့်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုအား ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့၁၅.၁.၂၀ရက်နေ့ မတိုင်လျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါ က အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈.၁၁.၁၉ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၀	ဦးထွန်းသိန်း	၅	ပိတောက်ရွှေဝါ	တာမွေလေး	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS ဌာ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်မြေတွင် လုံ လောက်သောမြေနေရာစီစဉ်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၆.၁.၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီ လျှောက်ထားရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၉.၁၁.၁၉ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၁	ဒေါ်သန်းစိန်	၁၄၂	ယုဇန	နွယ်အေး	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၆.၁.၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီ လျှောက်ထား ရန်နှင့် လျှောက်ထားမှု မရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၉.၁၁.၁၉ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၂	ဦးကျင်ဟုတ်	၂၃၈/က	သိင်္ဂီ-၃	၅	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန်အတွင်း အတိုင်းအတာများ တိုင်းတာရန် မိလ္လာကန်၏ Manhole အဖုံး များအား ဖွင့်၍ ရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၃.၂.၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီ လျှောက်ထားရန်နှင့် လျှောက်ထားမှု မရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ် ကြောင်း ၁၈.၁၂.၁၉ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၃	ဒေါ်မယ်ဥ	၂၉၂/က	မြို့မ-၁၁	၄/မြောက်	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၂.၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၉.၁၂.၁၉ ရက်နေ့ တွင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၄	ဒေါ်စုစုခိုင်	၁၂၂၃/က	မာန်ပြေ-၁၉	၃/မာန်ပြေ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၂.၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၉.၁၂.၁၉ ရက်နေ့ တွင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၅	ဦးရွှေမောင်+၂	၄၂၃/က ၄၂၂/ခ	မြို့မ-၆	၄/တောင်	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacity မလုံလောက်ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၁၁.၂.၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၇.၁၂.၁၉ ရက်နေ့ တွင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၆	ဦးညွန့်လွင်+၆	၂၀	မယ်ဇီကုန်း	၈	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာ မလုံလောက်ပါသဖြင့်လုံလောက်သော မြေနေရာစီစဉ်ပြီးမှဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၁၃.၁.၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၇.၁၁.၁၉ရက်နေ့ တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၇	ဦးတင်ဦး+၁	၃၉	ခိုင်ရွှေဝါ(ဗဟို)	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာမ လုံလောက်ပါသဖြင့် လုံလောက်သော မြေနေရာစီစဉ်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့၁၃.၁.၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထား ရန်နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၇.၁၁.၁၉ရက်နေ့ တွင် ဒုတိယအကြိမ်အကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၈	ဦးဝင်းရွှေ+၁(ကစ) ဦးလှနှစ်	၂၉၈	မြို့သစ်(၄)	၅	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	EP.ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန် Capacityမလုံလောက်ပါသဖြင့် Capacityလုံလောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီး မှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၂၇.၁.၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန်နှင့်ပြန်လည် လျှောက်ထားမှုမရှိပါကအမှုတွဲအားပိတ် သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၁၂.၁၂.၁၉ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၉	ဒေါ်စောဟန်	၆၅	မာလာမြိုင်(၅)	၁၆	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ B.D.S နေရာတွင် နောက်ဖက်အိမ်မှာ ခြံစည်းရိုးကာရံထားပါ သဖြင့် မြေနေရာလုံလောက် မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေး နိုင်ရေးတွက် B.D.S အကျယ်တိုင်းတာ၍ ရအောင်ပြုလုပ်ပေးရန် ၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၀	ဦးသောင်းစိန် (ကစ)ဦးအုန်းခိုင်	၁၃၇/ခ	သမိုင်းဘူတာရုံ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူများပါဝင်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိလ္လာကန်အား Car Parking အလယ်တွင် Treatmentပါဝင်သောစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် (သို့)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့် အရ ရွှေထီးအိမ်ရာအတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီးအနံ့အသက်မထွက်စေရန် MNBCနှင့်ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေးရရှိစေရန်၊ စွန့်ပစ်မည့် Drain နေရာ များအားပြန်လည်တင်ပြရန်၊ အသုံးပြုမည့်စနစ် အတွက် Operation & Maintaince အစီအစဉ်များ တင်ပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး လျှောက်ထားသူမှ မိလ္လာ ကန်အား Carparkingအလယ်အောက် (သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာ(အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့်အရရွှေထီး အိမ်ရာအတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက်ကိုယ်ပိုင်မြေ အတွင်း မည်သည့်စနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်မည်ဟု ပြန်လည်တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ချက်အား ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၁	ဒေါ်ခင်မူဝင်း	၄၆၂/က	နဝရတ် လမ်းသွယ်	သွပ်ပိုင်းကြီး	သယံဇာတ	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	B.C.C ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့် ၃-၅-၂၀၁၉ နေ့တွင် အစစ်ဆေးခံရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အတွက် ကန်ထရိုက်တာမှဖုန်းဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသဖြင့် ၂၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီပြန်လည်စစ်ဆေး၍ ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့်ဆောင်ရွက်မှု မရှိပါက အမှုတွဲအားပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် ကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၂	ဦးဝင်းသန်းထွန်း	၃၄၆	စံပြ(၂)	စံပြ	သယံဇာတ	အရှေ့ပိုင်း	။	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် Septic Tank ၏ရေLevelသည်(၆')ရှိရမည့်အစား(၅'-၄")ဖြင့်သာတည်ဆောက်ထားသည့်အတွက် Capacity လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် မိလ္လာကန်အားခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှသာပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၅-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်ကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၃	ဒေါ်နုနု+၁	၁၂/ခ	ကောက်သွယ် (၁)	သုဝဏ္ဏ(၂၉)	သယံဇာတကျွန်း	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ရေစုပ်စက်(၉)လုံးဖြင့် ခွင့်ပြုထားပြီး မြေပြင်တွင် ရေစုပ်စက်(၁၀)လုံး တပ်ဆင်ထားပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း ရေစုပ်စက်(၁)လုံးဖြုတ်သိမ်းရန် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၄	ဦးတင်မောင်	၂၅/၂	ဇင်ယော်	၁၄/၂	တောင်ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	။	မိလ္လာပိုက်လိုင်းအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အဦ၏ အနောက်ဘက်ဘေးနံရံမှ တပ်ဆင်ထားသဖြင့် ကပ်လျက်ဘေး အဆောက်အဦပိုင်ရှင်၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်အား ရ.ယ.ကမှ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံသည့် စာပူးတွဲရန်လိုအပ်ကြောင်း ၉-၁-၂၀၂၀ နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၅	ဦးစံရင်(ကစ) ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း	၁၁၈ ၂/၂	အာသာဝတီ	၂	မြောက် ဥက္ကလာ	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C	မိလ္လာပိုက်လိုင်းအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါ ပုံစံအတိုင်း တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အဦ၏ အနောက်ဘက်ဘေးနံရံမှတပ်ဆင်ထားသဖြင့် ကပ်လျက်ဘေး အဆောက်အဦပိုင်ရှင်၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက် အား ရ.ယ.က ထပ်ဆင့်ထောက်ခံသည့် စာပူးတွဲရန်လိုအပ်ကြောင်း ၉-၁-၂၀၂၀ နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၆	ဦးသိန်းအေး+၁	၅၆၈	ကမ်းနားလမ်း	ဆေး/ငြိမ်း	ကြည့်မြင်တိုင်	အနောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် Ep(၉)လုံးဖြင့်ခွင့်ပြုထားပြီး မြေပြင်တွင် Ep(၁)လုံးတည်းသာ တပ်ဆင်ထားပါသဖြင့် အဆောက်အဦအား တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ခံဝန်ကတိပူးတွဲရန်၊ Ep(၁)လုံးအရန် ထပ်မံတပ်ဆင်ပေးရန် ရေပိုက်လိုင်းများအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံနှင့် ကွဲလွဲ၍အဆောက်အဦ၏ နောက်ဘက်မှ တပ်ဆင်ထားပါသဖြင့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်ပါက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည့်ခံဝန်ကတိပူးတွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၇	ဦးသန်းမောင်+ ဒေါ်ခင်မြင့်	၂၅၀	စက်မှု(၄)	မေတ္တာညွန့်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်မိလ္လာကန်သို့ အဝင်ပိုက် Slope မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း၊ လေပြန် ပိုက်တပ်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ရေစုပ်စက်(၁၂)လုံးတပ်ဆင်ရမည့်အစား (၁၀)လုံးသာတပ်ဆင်ထားသဖြင့် ရေစုပ်စက် (၂)လုံးတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရန် ၉-၁-၂၀၂၀နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂၈	ဒေါ်စောမေ(ကစ) ဒေါ်ခင်သန်းရီ	၈၄၉/ က+ခ	အောင်သပြေ (၉)	၇/အရှေ့	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	။	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်မြေပြင်၌ မြေရှင် မရှိသောကြောင့်စစ်ဆေး၍မရခဲ့ပါသဖြင့် စစ်ဆေး၍ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၉	ဦးသန်းလွင်	၂	ပါရမီ	၁၆	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	။	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်ပြည့် နေသောကြောင့် စစ်ဆေး၍မရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ရှင်းလင်းပြီးမှသာပြန်လည် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃၀	ဦးတင်ဝင်း(ကစ) ဦးအောင်မြတ်ဦး	၄၆	မာလာမြိုင်(၈)	၁၆	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	။	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရမြေပြင်တွင် တည်ဆောက်ထားသောမိလ္လာကန်မှာ Design ကွဲလွဲနေသောကြောင့်မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၁	ဒေါ်ခင်လေးစိန်	၈၂	မာလာမြိုင်(၄)	၁၆	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	။	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်အဖုံးများ ဖွင့်မရပါသောကြောင့် စစ်ဆေး၍ မရသဖြင့် မိလ္လာကန်အဖုံးများ ဖွင့်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် တိုင်းတာ၍ ရနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပြီး ၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီ တင်ပြရန်နှင့် တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၉-၁၂-၂၀၁၉ နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃၂	ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ဌာနချုပ် -Building-4	၄/က၊ ၁၀/က	မင်းဓမ္မ	ကြိုးကုန်း အရှေ့	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် မြေပြင်၌ မြေရှင်မရှိသောကြောင့် စစ်ဆေး၍ မရခဲ့ပါသဖြင့် စစ်ဆေး၍ ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ၉.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃၃	ဦးသောင်းထွန်း+၂	၁၀၆	ပတ္တမြား	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	။	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်တွင် Septic Tank ၏ရေLevelသည်(၆'-၆") ရှိရမည့်အစား(၅'-၅")ဖြင့်သာ တည်ဆောက် ထားသည့်အတွက် Capacityလုံလောက်မှုမရှိ သဖြင့် မိလ္လာကန်အားခွင့်ပြုမိန့် ပါပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက် ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၉-၁-၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် စာဖြင့်ကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့အမှုတွဲစုစုပေါင်း = ၁၅၅ စောင်