

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဦးသန်းဝင်း၊ ဒေါ်ပန်းရင် (GP)ဦးရာဇာအောင်	၃၄၅	နွယ်နီ	နွယ်အေး	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ တည်ဆောက် ထားသည့်မိလ္လာကန်မှာ လူဦးရေ(၂၄)ဦးသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း လူဦးရေ(၆၀)အသုံးပြုနိုင်သည့် မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
၂	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂၅ထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင် ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင် အစစ်ဆေး ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	New World Development Co.,Ltd.	၂၉	မင်းရဲကျော်စွာ		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသာ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	BBG New Worldစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရန် အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာပစ္စည်း များတင်ပြ လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ ဝန်ဆောင်ခ များပေးသွင်း ရန်လိုအပ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီသို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်တတိယ အကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(၂)+ (၂၄)ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	Ep+ရသာ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်ချက်အရပြောင်းလဲသွား သောမိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအား HPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၁၀-၉-၂၀၁၉နှင့်၇-၇-၂၀၂၀ရက်စွဲ ပါစာများဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့အကြောင်းကြားထား ခဲ့ပြီး အဆိုပါအဆောက်အဦအတွက် HPBCမှ အတည်ပြု ပေးသော Sewage Treatment Plant Drawing များအားအမြန်ဆုံးလာရောက် တင်ပြမည်ဖြစ် ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာ ဖြင့် တင်ပြလာပြီး HPBC ၏ Revised Sanitary Design ထောက်ခံချက်အား ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ထပ်မံပေးပို့လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ Sanitary Designသာပါရှိပြီး HPBCမှစိစစ်အတည်ပြု ထားသော Plumbing Drawing , Calculation များ မပါဝင်သဖြင့် ၎င်း Drawing များပေးပို့ရန် ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂၅ ထပ်)	၅၄၄/ ၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသာ မိလ္လာကန် (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထားသော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များမှာ Floor Plan များကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြား ခဲ့ပြီး Architectural Drawing တွင် ရေးဆွဲထား သော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့် Drawing တွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏ အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခန်းများ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် တကွ အချိန်မီအပ်နှံနိုင်ရေး အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အသနားခံ တင်ပြလာပါသဖြင့် Architectural Drawing တွင် WC စုစုပေါင်း (၂၄) ခန်းရှိပြီး ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing အား စိစစ်ချက်အရ WC စုစုပေါင်း (၄၂) ခန်းရှိသည့် အတွက်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								WC အရေအတွက် ကွဲလွဲခြင်းနှင့်နေရာကွဲလွဲ နေခြင်းအားလည်းကောင်း၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WC အခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawing တွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်းများပါရှိခြင်း အားလည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့်အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးပါရန်အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၂၈-၂-၂၀၂၀နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာ ဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၆	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်း နှင့် (၄၉)လမ်း ထောင့်		ဗိုလ် တထောင်	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇယ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၇	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင် ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇယ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၈	Kajima Yankin PPP Co.,Ltd.	မြေကွက် အမှတ် 2A+1C+1B ² +1A+36C ³	ရန်ကင်းလမ်း နှင့် ဆရာစံလမ်း ထောင့်		ရန်ကင်း	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ (ဧထပ်နှင့် အထက်)	နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တည် ဆောက်ထားသဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိုးအစားအတိုင်း တွက်ချက်ကောက်ခံရန်အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ပစ္စည်းစာရင်းများ ပေးပို့ရန် ၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = (၂၀) စောင်