

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဦးသောင်းစိန် (ကစ)ဦးအုန်းခိုင်	၁၃၇/ခ	သမိုင်းဘူတာရုံ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်တိုင်ကြားသူနှင့်တိုင်ကြားခံရသူများပါဝင်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိလ္လာကန်အား Car Parking အလယ်တွင် Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် (သို့) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့် အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက Treatmentပါဝင်သောစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီး အနံအသက်မထွက်စေရန် MNBCနှင့် ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထား သော စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေး ရရှိစေရန်၊ စွန့်ပစ် မည့် Drain နေရာများအားပြန်လည် တင်ပြရန်၊အသုံးပြု မည့်စနစ်အတွက် Operation & Maintenance အစီအစဉ်များတင်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလျှောက် ထားသူမှ မိလ္လာကန်အား Carparking အလယ် အောက် (သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ )ခွင့်ပြုမိန့်အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့် ကပ်လျက်ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်း မည်သည့်စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်မည်ဟု ပြန်လည်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								<p>တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်အား ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီး ၁၇.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ် ၂၇.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၈.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်တတိယအကြိမ်၊ ၂၀.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်စတုတ္ထအကြိမ်၊ ၂၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် ပဉ္စမအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>
၂	<p>အောင်တံခွန် အထွေထွေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်</p>	၂၇၇	<p>အရှေ့ ဝါယာလက်(၂)</p>	၉	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရကိုယ်ပိုင်မြေကျန်တွင် အဆိုပြုမိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာ လုံလောက်မှုရှိသော်လည်း တည်ဆောက်မည့် နေရာနှင့် ကပ်လျက် (၁၂)ပေ လမ်းတစ်ဖက်ရှိ နေအိမ်များ၏မျက်နှာစာဘက်ဖြစ်နေသောကြောင့် လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းရှိနေအိမ်များမှတည်ဆောက် မည့် မိလ္လာကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ကြောင်း ထောက်ခံချက် ပူးတွဲရန်နှင့် မြေရှင်မှ တည်ဆောက်မည့် မိလ္လာကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမည့် ဝန်ခံကတိ ပူးတွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၉.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဦးလှဝင်း၊ဒေါ်သန္တာရီ (ကစ) ဒေါ်တိုးတိုးထိုက်	၇၆	မိုးမခ	မုန့်လုပ် ဆောင်းကုန်း တောင်	စမ်းချောင်း	အနောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရမိလ္လာကန်အား N.G.Lနှင့် တပြေးညီ တည်ဆောက်ထားခြင်း၊ မိလ္လာကန် အဝင် Manholeမပါရှိခြင်း၊မိလ္လာကန်သို့ အဝင်ပိုက် Levelမှန်ကန်မှုမရှိခြင်း၊ Septic Tank နှင့်Soakpit ကြားနံရံတွင် Unequal Tee များ တပ်ဆင်ထားမှု မရှိခြင်းများကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါ သဖြင့်မိလ္လာကန် အား N.G.L နှင့်တပြေးညီ တည်ဆောက်ထားခြင်းအတွက်ခံဝန်ကတိပူးတွဲရန်၊ မိလ္လာကန်အဝင် Manhole ဆောင်ရွက်ရန်၊ မိလ္လာကန်သို့ အဝင်ပိုက် Level မှန်ကန်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ Septic Tank နှင့် Soakpit ကြားနံရံတွင် Unequal Tee များတပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၈.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄	ဦးဝင်းမြင့်အောင်+ ဒေါ်သောင်းသောင်းအိ	၈/ခ	မြနန္ဒာ	၃	ကမာရွတ်	မြောက်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မြေပြင်တွင် Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့် တည်ဆောက်ရမည့်အစား Septic Tank With Soakpit Systemဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်း နှင့် မိလ္လာကန်ပြည်လှုံနေခြင်းကိုတွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အားခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၃.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၅	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂၅ထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စိ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	B.C.C (ဇထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့်မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၆	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂ ထပ်)	၅၄၄/ ၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	B.C.C (ဇထပ်နှင့် အထက်)	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထား သော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ Drawing များမှာ Floor Plan များ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှု ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာတင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး Architectural Drawing တွင် ရေးဆွဲထားသော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့် Drawingတွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏ အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								<p>အခန်းများ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် တကွအချိန်မှီအပ်နှံနိုင်ရေး အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အသနားခံတင်ပြလာ ပါသဖြင့် Architectural Drawing တွင် WC စုစုပေါင်း (၂၄) ခန်းရှိပြီး ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing အား စိစစ်ချက်အရ WC စုစုပေါင်း (၄၂) ခန်းရှိသည့် အတွက် WC အရေအတွက် ကွဲလွဲခြင်းနှင့် နေရာ ကွဲလွဲ နေခြင်း အားလည်းကောင်း၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WC အခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawing တွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်းများပါရှိခြင်း အားလည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်ပြန်ကြားပေး ပါရန် အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၈-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	Sayar San Company Limited (Basement+ ၁၂ထပ်)	၄၂	ဆရာစံလမ်း (ဆရာစံလမ်း နှင့် ပြည်ထောင်စု လမ်းထောင့်)	ဆရာစံ မြောက်/ အနောက်	ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားမှုအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်အရ Tube Well နှင့် Grease Trap တို့၏ Location များ ပြောင်းလဲသွားပါသဖြင့် မြေပြင်တွင်ဆောင်ရွက်ထားသည့်အတိုင်း Drawingရေးဆွဲရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၆-၃-၂၀၂၀၊ ၂၄-၄-၂၀၂၀၊ ၂၈-၅-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာများဖြင့် Sayar San Company Limited သို့ အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၈	NSKRE Residence (Myanmar) Co.,Ltd. (Basement+ ၁၂ထပ်)	၄၈	သာယာရွှေပြည်	တာမွေလေး	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြလာပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၉	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်းနှင့် (၄၉)လမ်း ထောင့်		ဗိုလ် တထောင်	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေး/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါ သည်။
၁၀	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင် ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေး/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၁၁	Golden Land Real Estate Development Co.,Ltd	မြေတိုင်း အမှတ် (၃)	ကံဘွဲ့	၃	ရန်ကင်း	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဧထပ်နှင့် အထက်)	ဝန်ဆောင်ခများပေးသွင်းရန် ၁၆.၉.၂၀၁၉၊ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉၊ ၉.၁.၂၀၂၀၊ ၃၁.၁.၂၀၂၀၊ ၁၇.၃.၂၀၂၀၊ ၆.၄.၂၀၂၀၊ ၂၁.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် (၇)ကြိမ်မြောက် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။



အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	Marga Landmark Development Co.,Ltd.	မြေကွက် အမှတ် (၇အေ၊ ၈အေ)	ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းနှင့် ကံဘွဲ့ လမ်းထောင့်	ကံဘွဲ့	ရန်ကင်း	တောင်ပိုင်း	B.C.C (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	ဝန်ဆောင်ခများပေးသွင်းရန် ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၃	ဦးညွှန်စိုးလွင်+၁ (မြေရှင်) (Basement+ ၁၂၂)ထပ်	၁၀၅/က	ပါရမီလမ်း	၁၀	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	B.C.C (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့်ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားမှုအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်အရ Wastewater Treatment Plant တွင် Media ထပ်ဖြည့်ပေးရန်နှင့် Disinfection တည့်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၉.၅.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စာဖြင့် ဦးညွှန်စိုးလွင်+၁ သို့ အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = ၁၃ စောင်