

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမောင်သိန်း (Basement+၁၂၅)	တိုက်(၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ်လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (ဧကထပ်နှင့်အ ထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်းလျှောက်ထားသူမှဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်တွင် အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာပြန်လည်လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၂	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(2)+ ၂၄ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (ဧကထပ်နှင့်အ ထက်)	မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်ချက်အရပြောင်းလဲသွားသော မိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအား HPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၀.၉.၂၀၁၉နှင့် ၇.၇.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာများဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး အဆိုပါအဆောက်အဦအတွက် HPBCမှ အတည်ပြုပေးသော Sewage Treatment Plant Drawing များအားအမြန်ဆုံးလာရောက်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ၁၂.၈.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် တင်ပြလာပြီး HPBC ၏ Revised Sanitary Designထောက်ခံချက်အား ၂၅.၁၁.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့်ထပ်မံပေးပို့လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ Sanitary Desing သာရှိပြီး HPBCမှ စိစစ်ချက်အတည်ပြုထားသော Plumbing Drawing,Calulatingများ မပါဝင်သဖြင့် ၎င်းDrawingများပေးပို့ရန် ၁၀.၁၂.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး ၁၉.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၃	ဦးလှဝင်း	၁၄၆	အောင်သိဒ္ဓိကျောင်း	(၃)	မရမ်းကုန်း	မိလ္လာ-၁	နောက်ဘက်အိမ်၏ ထောက်ခံချက်တင်ပြလာပါက ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။
၄	ဒေါ်ခင်ဥမ္မာထွန်း	၁၇၈	ယမုံနာ(၂)	ယမုံနာ(၂)	ဒေါပုံ	EP+ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန်အဖုံးဖွင့်မရ၍ စစ်ဆေး၍မရပါ။
၅	YCDC နှင့် Asia Express Co;Ltd		သမိန်မရမ်း	နတ်ချောင်း	တာမွေ	EP+ရသ-၁ မိလ္လာ-၁	အဆိုပါအဆောက်အဦတွင် အဝီစိတွင်း၊ ရေစုပ်စက်၊ Ground Tank နှင့် over Head Tank နှင့် ရေသန့်ပစ္စည်းများဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
၆	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	၄၈၈	ဗညားဒလမ်း	ပျိုင်းရေအိုးစင်ကွက်သစ်	တာမွေ	EP+ရသ-၁	စည်ပင်ရေးလျှောက်ရန်အကြောင်းကြားထား။
၇	ဒေါ်ကေသီဦး(ကစ) ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး	၆	ဘုရင့်နောင်(၁၃)	ရန်ကုန်သစ်	သင်္ဃန်းကျွန်း	EP+ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	တည်ဆောက်ထားသော မိလ္လာန်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါသဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်။
၈	ဦးမြစိုး	၄၇၀	အောင်သီတာ	နွယ်အေး	ဒေါပုံ	EP+ရသ-၁၂	မိလ္လာကန်အား Soakpit စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းအားဖျက်သိမ်း၍ Upflo စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်။
၉	ဒေါ်နန်းချိုလှိုင်ခမ်း	၇၂	အောင်ဇေယျလမ်းနှင့် အောင်သူခလမ်း ထောင့်	ဖော့ကန်	အင်းစိန်	EP+ရသ-၁	စည်ပင်ရေးလျှောက်ရန်အကြောင်းကြားထား။

ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း =( ၄၅ )စောင်