

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဒေါ်ပပမြင့်	၆၄၃/က	မာဃ	၁၂	တောင် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	B.D.Sတွင်မိလ္လာကန်တည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက် ၍နောက်ဘက်အိမ်မှ ကန့်ကွက်နေပါသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်မြေ ဌာနလုံလောက်သောမြေနေရာချန်လှပ် ပြီးမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၂.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၉.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်အကြောင်းကြား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂	ဒေါ်ငယ်+၁	၁၅၄+ ၁၅၅	က-(၆)	မြို့သစ် (က+ခ)	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၂ မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မြေပြင်တွင် Septic Tank With Soakpit Systemတည်ဆောက်ထား ပါသဖြင့် Treatment စနစ်ပါဝင်သောမိလ္လာကန် စနစ်ဖြင့်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်စာဖြင့်အကြောင်းကြား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဦးခင်မြင့်+၂	၁၀	နှင်းဆီ	ဝါဆို	ဒေါပုံ	တောင်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ ခွင့်ပြုမိန့်ပါ မိလ္လာကန်ပုံစံနှင့်ကွဲလွဲနေသောကြောင့် မြေပြင်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ပုံစံအတိုင်း ခွင့်ပြုမိန့်အား Revised ပြန်လည်လျှောက်ထားပြီးမှသာ BCCထောက်ခံချက် ပြန်လည်လျှောက် ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၅.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄	ဦးစန်းမောင်+၃	၃၆၊၃၇	ကျောင်းကုန်း (၁) လမ်းသွယ်	၇	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရခွင့်ပြုမိန့်ပါမိလ္လာကန်ပုံစံတွင်(၂၂'-၀" x ၄'-၀" Septic Tank ရေ Level ၅'-၆")တည်ဆောက်ရမည့်အစား မြေပြင်တွင် (၂၅'-၀" x ၄'-၆" Septic Tank ရေ Level ၄'-၀") တည်ဆောက်ထားပြီး မိလ္လာကန်မှာ Capacity လုံလောက်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်ကိုခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်းတည်ဆောက်ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၃၀.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂၅ထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင် ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့်မြေပြင်အစစ်ဆေး ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက် ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၆	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(၂)+ (၂၄)ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားမှုအား စိစစ်ချက်အရ ပြောင်းလဲ သွားသော မိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအား HPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထား ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၀-၉-၂၀၁၉ နှင့် ၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာများဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂ ဩယ်)	၅၄၄/ ၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇုယ်နှင့် အထက်)	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထား သော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ Drawing များမှာ Floor Plan များ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှု ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာတင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး Architectural Drawing တွင် ရေးဆွဲထားသော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့် Drawingတွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏ အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခန်းများ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့်တကွအချိန်မီအပ်နှံနိုင်ရေး အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂-၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့်အသနားခံ တင်ပြလာပါသဖြင့် Architectural Drawing တွင် WC စုစုပေါင်း(၂၄)ခန်းရှိပြီးရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing အားစိစစ်ချက်အရ WC စုစုပေါင်း

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								<p>(၄၂)ခန်းရှိသည့် အတွက် WC အရေအတွက် ကွဲလွဲခြင်းနှင့်နေရာကွဲလွဲနေခြင်းအားလည်းကောင်း ၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WC အခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawing တွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်းများပါရှိခြင်း အားလည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့်အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်ပြန်ကြားပေး ပါရန်အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲဖြစ်ပါသည်။</p>
၈	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်း နှင့် (၄၉)လမ်း ထောင့်		ဗိုလ် တထောင်	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	<p>Raw Water Tankသည်တစ်နေ့ရေလိုအပ်ချက်၏ ၅၀%ရှိရမည့် အစား ၃၆.၂၇%သာရှိသဖြင့် HPBC မှအတည်ပြုထားသော Designထက်လျော့နည်း နေခြင်းနှင့် ရေသိုလှောင်မှုစနစ်၊ မိလ္လာ စနစ်များ ပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက် အတွင်းရေးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရBCCအားခံဝန်ဖြင့်ထုတ်ပေးခြင်း မပြုဘဲ HPBC တွင် ပြန်လည်အတည်ပြုချက်ရယူ ပြီးမှသာခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆောက်အဦဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ညှိနှိုင်းပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၉	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	Raw Water Tank သည်တစ်နေ့ရေလိုအပ်ချက်၏ ၅၀%ရှိရမည့် အစား ၃၆.၂၇%သာရှိသဖြင့် HPBCမှ အတည်ပြုထားသော Designထက်လျော့နည်းနေခြင်းနှင့် ရေသိုလှောင်မှုစနစ်၊ မိလ္လာ စနစ်များ ပြောင်းလဲသွားသည့် အတွက် အတွင်းရေးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ BCC အား ခံဝန်ဖြင့်ထုတ်ပေးခြင်းမပြုဘဲ HPBCတွင်ပြန်လည်အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ညှိနှိုင်းပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၀	မဟာနဝရတ်မြေဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်	၈၄/၈၈/ ၉၀	ဗိုလ်တထောင်ဈေး	၃	ဗိုလ်တထောင်	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်နှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားလာမှုအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်အရ Tube Well Result တင်ပြပေးရန်၊ Schematic Diagram ပြန်လည် ရေးဆွဲပေးရန်နှင့် Ground Tank ၏ Capacity လျော့နည်းမှုအား ဆောင်ရွက်ပေးရန် ၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = ၂၂ စောင်