

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၁	ဒေါ်ခင်ဌေး(ကစ) ဦးမျိုးအေး	၁၆၉/က	သုနန္ဒာ(၁၃)	ဆ	မ/ဥ	Ep+ရသာ-၁၂ မိလ္လာ-၁	<p>ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရတည်ဆောက်ထားသောမိလ္လာကန်သည်BDSအကျယ်(၁၂)ပေတွင်                      Septic Tank with Soakpit System ဖြင့် (၁၉'-၃"x ၇'-၃"x ၆'-၀")Slab to Slab                      တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် Length &amp; Width Ratio ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အားခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း Length &amp; Width Ratio 2:1 ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊၁၉.၅.၂၀၂၁ တွင်ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၂	ဦးသန်းမြင့်(ကစ) ဦးမျိုးအေး	၁၆၉/ခ	သုနန္ဒာ(၁၃)	ဆ	မ/ဥ	Ep+ရသ-၁၂ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အရတည်ဆောက်ထားသောမိလ္လာကန်သည် BDSအကျယ်(၁၂)ပေတွင် Septic Tank with Soakpit System ဖြင့် (၁၉'-၇" x ၆'-၆" x ၅'-၁၀") Slab to Slab တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် Length & Width Ratio ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အားခွင့်ပြုမိန့် ပါပုံစံအတိုင်း Length & Width Ratio 2:1 ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၁၉.၅.၂၀၂၁ တွင်ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၃	ဒေါ်မြသန်း	၄၂/ခ	တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ	ဆရာစံ	ဗဟန်း	EP+ရသ-၁ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရတည်ဆောက်ထားသော မိလ္လာကန်မှာ လူဦးရေ (၆၉)ဦးသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း လူဦးရေ (၈၀)ဦးအသုံးပြုနိုင် သည့်မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် ၁၃.၅.၂၀၂၁ တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၄	ဦးမောင်သိန်း (Basement+၁၂ ခံ)	တိုက်(၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ်လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်တွင် အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၅	New World Development Co.,Ltd	၂၉	မင်းရဲကျော်စွာ		လမ်းမတော်	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အ ထက်)	BBG New World စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများတင်ပြလာမှုအား စိစစ်ချက်အရ ဝန်ဆောင်ခများပေးသွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီသို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၈-၁၀-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ်၊ ၂၉-၁-၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် စတုတ္ထအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၆	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(2)+ ၂၄ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (ဧထပ်နှင့်အထက်)	<p>မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားမှု အားစိစစ်ချက်အရပြောင်းလဲသွားသော မိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအား HPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၀.၉.၂၀၁၉နှင့် ၇.၇.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာများဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး အဆိုပါအဆောက်အအုံအတွက် HPBCမှ အတည်ပြုပေးသော Sewage Treatment Plant Drawing များအားအမြန်ဆုံးလာရောက်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ၁၂.၈.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် တင်ပြလာပြီး HPBC ၏ Revised Sanitary Designထောက်ခံချက်အား ၂၅.၁၁.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့်ထပ်မံပေးပို့လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ Sanitary Desing သာရှိပြီး HPBCမှ စိစစ်ချက်အတည်ပြုထားသော Plumbing Drawing,Calulatingများ မပါဝင်သဖြင့် ၎င်းDrawingများပေးပို့ရန် ၁၀.၁၂.၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး ၁၉.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှပြန်လည်ပေးပို့လာမှုအပေါ်အကြံပေးပညာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးရန်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၇	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်းနှင့် (၄၉) လမ်းထောင့်		ဗိုလ်တထောင်	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အ ထက်)	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
၈	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အ ထက်)	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
၉	Kajima Yankin PPP Co.,Ltd	မြေကွက် အမှတ် 2A+1C+1B <sup>2</sup> +1A+36C <sup>3</sup>	ရန်ကင်းလမ်းနှင့် ဆရာစံလမ်းထောင့်		ရန်ကင်း	T+EP+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့်အ ထက်)	၂၃.၂.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှတပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ပစ္စည်းစာရင်းများအားပေးပို့လာမှုအပေါ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုန်းထားဖြင့် စိစစ်တွက်ချက်မှုအရ ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် ၃၁.၅.၂၀၂၁ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခွင့်ပြုမိန့်	မှတ်ချက်
၁၀	ဦးကျော်မြင့်+၂	၇/၉	၁၀၁	ဖို့မြေ	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်(၁)လုံးအား လမ်းကြား၌ တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ မိလ္လာကန်အားစစ်ဆေး၍မရခြင်း၊ Manholeပေါက်မရှိခြင်းများအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသပ ငြင့်လိုအပ်ချက်များအား ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ၇.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၁၃.၅.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = ( ၃၅ )စောင်