

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဒေါ်ခမ်းမိုး	၁	ဘုရင့်နောင်	၃	လှိုင်	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် BDS အကျယ်တိုင်းတာ၍ မရပါသဖြင့် တိုင်းတာ၍ရအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂၅ထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင် ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်အစစ်ဆေး ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်လျှောက် ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(၂)+ (၂၄)ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်ချက်အရပြောင်းလဲသွား သောမိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအား HPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၀-၉-၂၀၁၉ နှင့် ၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲ ပါစာများဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး အဆိုပါအဆောက်အအုံအတွက် HPBC မှ အတည်ပြု ပေးသော Sewage Treatment Plant Drawing များအား အမြန်ဆုံးလာရောက်တင်ပြမည်ဖြစ် ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာ ဖြင့် တင်ပြလာပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂ ဩယ်)	၅၄၄/ ၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇုယ်နှင့် အထက်)	အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထား သော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ Drawing များမှာ Floor Plan များ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှု ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာတင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး Architectural Drawing တွင် ရေးဆွဲထားသော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့် Drawingတွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏ အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခန်းများ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့်တကွအချိန်မီအပ်နှံနိုင်ရေး အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂-၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့်အသနားခံ တင်ပြလာပါသဖြင့် Architectural Drawing တွင် WC စုစုပေါင်း(၂၄)ခန်းရှိပြီးရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing အားစိစစ်ချက်အရ WC စုစုပေါင်း

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								(၄၂)ခန်းရှိသည့် အတွက် WC အရေအတွက် ကွဲလွဲခြင်းနှင့်နေရာကွဲလွဲနေခြင်းအားလည်းကောင်း ၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WC အခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawing တွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်းများပါရှိခြင်း အားလည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့်အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်ပြန်ကြားပေး ပါရန်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ သို့ ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံထားဆဲဖြစ်ပါသည်။
၅	New World Development Co.,Ltd.	၂၉	မင်းရဲကျော်စွာ		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	BBG New Worldစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများတင်ပြ လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ ဝန်ဆောင်ခများပေးသွင်း ရန်လိုအပ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီသို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၆	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်း နှင့် (၄၉)လမ်း ထောင့်		ဗိုလ် တထောင်	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (၉ထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	ကုမ္ပဏီမှ ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawing များအား CQHP မှ ပြန်လည် အတည်ပြုချက်ရယူဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၈	Myanmar Imperial Vega Co.,Ltd.	၅၈	အထက်ပန်းဆိုး တန်းလမ်းနှင့် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် လမ်းထောင့်		မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	BCC (ဇုထပ်နှင့် အထက်)	BCCထောက်ခံချက်လျှောက်ထားလာမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ WC (၇)ခန်းထပ်မံ တင်ဆင်ပေးရန်၊ မော်တာကွဲလွဲ ဝန်ဆောင်ခလိုငွေ ထပ်မံ ပေးသွင်းရန်နှင့် မိလ္လာသန့်စင်စက်အား ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ထားမှုအား HPBC မှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်ခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြရန် ကုမ္ပဏီသို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားထားပြီး မိလ္လာသန့်စင် စက်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ထားမှု အား မြေပြင်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် အတိုင်း HPBCမှအတည်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း အဆောက်အဦ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ညှိနှိုင်းပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = (၈) စောင်